

SIEMENS

SIMATIC

Dezentrale Peripherie ET 200S
Digitales Elektronikmodul
4DI DC24V ST
(6ES7131-4BD01-0AA0)

Gerätehandbuch

Vorwort

Eigenschaften

1

Diagnose

2

Sicherheitshinweise

Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschäden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefährdungsstufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt.

 Gefahr
bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten wird , wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.
 Warnung
bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten kann , wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.
 Vorsicht
mit Warndreieck bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.
Vorsicht
ohne Warndreieck bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.
Achtung
bedeutet, dass ein unerwünschtes Ergebnis oder Zustand eintreten kann, wenn der entsprechende Hinweis nicht beachtet wird.

Beim Auftreten mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung vor Sachschäden angefügt sein.

Qualifiziertes Personal

Das zugehörige Gerät/System darf nur in Verbindung mit dieser Dokumentation eingerichtet und betrieben werden. Inbetriebsetzung und Betrieb eines Gerätes/Systems dürfen nur von **qualifiziertem Personal** vorgenommen werden. Qualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitstechnischen Hinweise dieser Dokumentation sind Personen, die die Berechtigung haben, Geräte, Systeme und Stromkreise gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Beachten Sie Folgendes:

 Warnung
Das Gerät darf nur für die im Katalog und in der technischen Beschreibung vorgesehenen Einsatzfälle und nur in Verbindung mit von Siemens empfohlenen bzw. zugelassenen Fremdgeräten und -komponenten verwendet werden. Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

Marken

Alle mit dem Schutzrechtsvermerk ® gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetragene Marken der Siemens AG. Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

Vorwort

Zweck des Gerätehandbuches

Das vorliegende Gerätehandbuch ergänzt die Betriebsanleitung *Dezentrales Peripheriesystem ET 200S*. Funktionen, die die ET 200S generell betreffen, finden Sie in der Betriebsanleitung *Dezentrales Peripheriesystem ET 200S*.

Die Informationen des vorliegenden Gerätehandbuches und der Betriebsanleitung ermöglichen es Ihnen, die ET 200S in Betrieb zu nehmen.

Erforderliche Grundkenntnisse

Zum Verständnis sind allgemeine Kenntnisse auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik erforderlich.

Gültigkeitsbereich des Gerätehandbuches

Das Gerätehandbuch ist gültig für das vorliegende ET 200S-Modul. Es enthält eine Beschreibung der Komponenten, die zum Zeitpunkt der Herausgabe gültig sind.

Recycling und Entsorgung

Das vorliegende ET 200S-Modul ist aufgrund seiner schadstoffarmen Ausrüstung recyclingfähig. Für ein umweltverträgliches Recycling und die Entsorgung Ihres Altgerätes wenden Sie sich an einen zertifizierten Entsorgungsbetrieb für Elektronikschrott.

Weitere Unterstützung

Bei Fragen zur Nutzung der in diesem Gerätehandbuch beschriebenen Produkte, die Sie hier nicht beantwortet finden, wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner in den für Sie zuständigen Vertretungen und Geschäftsstellen.

<http://www.siemens.com/automation/partner>

Den Wegweiser zum Angebot an technischen Dokumentationen für die einzelnen SIMATIC Produkte und Systeme finden Sie unter:

<http://www.siemens.com/automation/simatic/portal>

Den Online-Katalog und das Online-Bestellsystem finden Sie unter:

<http://www.siemens.com/automation/mall>

Trainingscenter

Um Ihnen den Einstieg in den Umgang mit der ET 200S und das Automatisierungssystem SIMATIC S7 zu erleichtern, bieten wir entsprechende Kurse an. Wenden Sie sich bitte an Ihr regionales Trainingscenter oder an das zentrale Trainingscenter in D-90327 Nürnberg.
Telefon: +49 (911) 895-3200.

<http://www.siemens.com/sitrain>

Technical Support

Sie erreichen den Technical Support für alle A&D-Produkte

- über das Web-Formular für den Support Request
<http://www.siemens.com/automation/support-request>
- Telefon: + 49 180 5050 222
- Fax: + 49 180 5050 223

Weitere Informationen zu unserem Technical Support finden Sie im Internet unter
<http://www.siemens.com/automation/service>

Service & Support im Internet

Zusätzlich zu unserem Dokumentations-Angebot bieten wir Ihnen im Internet unser komplettes Wissen online an.

<http://www.siemens.com/automation/service&support>

Dort finden Sie:

- den Newsletter, der Sie ständig mit den aktuellen Informationen zu Ihren Produkten versorgt.
- die für Sie richtigen Dokumente über unsere Suche in Service & Support.
- ein Forum, in welchem Anwender und Spezialisten weltweit Erfahrungen austauschen.
- Ihren Ansprechpartner für Automation & Drives vor Ort über unsere Ansprechpartner-Datenbank.
- Informationen über Vor-Ort Service, Reparaturen, Ersatzteile. Vieles mehr steht für Sie unter dem Begriff "Leistungen" bereit.

Inhaltsverzeichnis

	Vorwort	3
1	Eigenschaften	7
1.1	Digitales Elektronikmodul 4DI DC24V ST (6ES7131-4BD01-0AA0)	7
2	Diagnose	11
2.1	Diagnose durch LED-Anzeige	11
	Index	13

Eigenschaften

1.1 Digitales Elektronikmodul 4DI DC24V ST (6ES7131-4BD01-0AA0)

Eigenschaften

- digitales Elektronikmodul mit vier Eingängen
- Eingangsnennspannung DC 24 V
- geeignet für Schalter und Näherungsschalter (BEROs)
- erweiterter Temperaturbereich von 0 bis 55 °C bei senkrechtem Einbau

Allgemeine Anschlussbelegung

Hinweis


Die Klemmen 4, 8, A4, A8, A3 und A7 stehen nur an bestimmten Terminalmodulen zur Verfügung.

Anschlussbelegung für 4DI DC24V ST (6ES7131-4BD01-0AA0)				
Klemme	Belegung	Klemme	Belegung	Erläuterungen
1	DI ₀	5	DI ₁	<ul style="list-style-type: none"> • DI_n: Eingangssignal, Kanal n • L+: Geberversorgung DC 24 V • AUX1: Schutzleiteranschluss oder Potenziialschiene (frei verwendbar bis AC 230 V)
2	DI ₂	6	DI ₃	
3	L+	7	L+	
4	L+	8	L+	
A4	AUX1	A8	AUX1	
A3	AUX1	A7	AUX1	

Verwendbare Terminalmodule

Verwendbare Terminalmodule für 4DI DC24V ST (6ES7131-4BD01-0AA0)				
TM-E15C26-A1 (6ES7193-4CA50-0AA0)	TM-E15C24-A1 (6ES7193-4CA30-0AA0)	TM-E15C24-01 (6ES7193-4CB30-0AA0)	TM-E15C23-01 (6ES7193-4CB10-0AA0)	← Federklemme
TM-E15S26-A1 (6ES7193-4CA40-0AA0)	TM-E15S24-A1 (6ES7193-4CA20-0AA0)	TM-E15S24-01 (6ES7193-4CB20-0AA0)	TM-E15S23-01 (6ES7193-4CB00-0AA0)	← Schraubklemme
TM-E15N26-A1 (6ES7193-4CA80-0AA0)	TM-E15N24-A1 (6ES7193-4CA70-0AA0)	TM-E15N24-01 (6ES7193-4CB70-0AA0)	TM-E15N23-01 (6ES7193-4CB60-0AA0)	← Fast Connect
				<p>Anschlussbeispiele</p> <p>2-Leiter</p> <p>3-Leiter</p> <p>* bei TM-E15x23-01 an Klemme 3 oder 7 anschließen</p>

Prinzipschaltbild



* M nur bei Terminalmodulen mit Klemme 4 und 8

Bild 1-1 Prinzipschaltbild des 4DI DC24V ST

Technische Daten 4DI DC24V ST (6ES7131-4BD01-0AA0)

Maße und Gewicht	
Breite (mm)	15
Gewicht	ca. 35 g
Baugruppenspezifische Daten	
Unterstützt takt-synchronen Betrieb	nein
Anzahl der Eingänge	4
Leitungslänge	
• ungeschirmt	max. 600 m
• geschirmt	max. 1000 m
Parameterlänge	1 Byte
Adressraum	1 Byte
Adressraum (gepackt)	4 Bit

Eigenschaften


1.1 Digitales Elektronikmodul 4DI DC24V ST (6ES7131-4BD01-0AA0)

Spannungen, Ströme, Potenziale		
Versorgungsnennspannung (vom Powermodul)	DC 24 V	
• Verpolschutz	ja	
Potenzialtrennung		
• zwischen den Kanälen	nein	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	ja	
zulässige Potenzialdifferenz		
• zwischen verschiedenen Stromkreisen	DC 75 V, AC 60 V	
Isolation geprüft mit	DC 500 V	
Stromaufnahme		
• aus Versorgungsspannung	abhängig vom Geber	
Verlustleistung des Moduls	typ. 0,7 W	
Status, Alarme, Diagnosen		
Statusanzeige	grüne LED pro Kanal	
Diagnosefunktionen	nein	
Geberversorgungsausgang		
Ausgangsspannung		
• belastet	min. L+ (-0,5 V)	
Ausgangsstrom		
• Nennwert	500 mA	
• zulässiger Bereich	0 bis 500 mA	
Daten zur Auswahl eines Gebers		
Eingangsspannung		
• Nennwert	DC 24 V	
• für Signal "1"	15 bis 30 V	
• für Signal "0"	-30 bis 5 V	
Eingangsstrom		
• bei Signal "1"	typ. 7 mA (bei 24 V)	
Eingangsverzögerung		
• bei "0" nach "1"	typ. 3 ms (2,0 bis 4,5 ms)	
• bei "1" nach "0"	typ. 3 ms (2,0 bis 4,5 ms)	
Eingangskennlinie		nach IEC 61131, Typ 1
Anschluss von 2-Draht-BEROs		möglich
• zulässiger Ruhestrom	max. 1,5 mA	

Diagnose

2.1 Diagnose durch LED-Anzeige

LED-Anzeige



① Statusanzeige für Zustand des Eingangs (grün)

Statusanzeigen

Ereignis (LEDs)				Ursache	Maßnahme
1	5	2	6		
ein				Eingang am Kanal 0 aktiviert.	—
	ein			Eingang am Kanal 1 aktiviert.	—
		ein		Eingang am Kanal 2 aktiviert.	—
			ein	Eingang am Kanal 3 aktiviert.	—

Index

D

Digitales Elektronikmodul 4DI DC24V ST
Anschlussbelegung, 7
Eigenschaften, 7
Prinzipschaltbild, 9
Technische Daten, 9

E

Entsorgung, 3
Erforderliche Grundkenntnisse, 3

G

Gültigkeitsbereich
Gerätehandbuch, 3

I

Internet
Service & Support, 4

L

LED-Anzeige, 11

R

Recycling, 3

S

Service & Support, 4

T

Technical Support, 4
Trainingscenter, 4

