

**MP/HMP/MPD 155**  
**MP/HMP/MPD 255**  
**MP/HMP/MPD 350**  
**MP/HMP/MPD 450**

## Betriebsanleitung

Konformitätserklärung .....	2
1. Allgemeines .....	3
1.1 Zugehörigkeit.....	3
1.2 Anfragen und Bestellungen.....	3
1.3 Technische Daten.....	3
1.4 Einsatzbereich.....	4
2. Sicherheit .....	4
2.1 Kennzeichnung von Hinweisen in der Betriebsanleitung .....	4
2.2 Personalqualifikation .....	4
2.3 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.....	4
2.4 Sicherheitsbewusstes Arbeiten.....	5
2.5 Sicherheitshinweise für den Betreiber / Bediener.....	5
2.6 Sicherheitshinweise für Wartungs-, Inspektions- und Montagearbeiten.....	5
2.7 Eigenmächtiger Umbau und Ersatzteilherstellung .....	5
2.8 Unzulässige Betriebsweisen.....	5
3. Beschreibung .....	6
4. Aufstellung und Inbetriebnahme.....	6
4.1 Pumpe oder Hauswasserwerk .....	6
4.2. Hauswasserautomat.....	7
4.2.1 Start des Hauswasserautomaten .....	7
4.2.2 Neustart nach Auslösung des Trockenlaufschutzes .....	7
4.2.3 Optische Anzeigen.....	8
4.2.4 Häufige Fehler bei Inbetriebnahme.....	8
4.2.5 Einschaltpunkt/Ausschaltpunkt des elektronischen Druckschalters.....	8
5. Wartung .....	8
6. Gewährleistung .....	9
7. Technische Änderungen.....	9
Anlage: Ersatzteilliste und Explosionszeichnung .....	10
Anlage: Störungen, Ursache und Beseitigung.....	16
Anlage: Anschlusschema .....	16

## Montage des Manometers

Um Transportschäden zu vermeiden wird das Manometer bei einigen Hauswasserwerken separat mitgeliefert. Bitte montieren Sie das Manometer an der gekennzeichneten Stelle am Pumpengehäuse wie folgt:

- Blindstopfen entfernen
- Manometer mit O-Ring und Mutter einschrauben (O-Ring zwischen Pumpengehäuse und Mutter)
- Mutter nach Ausrichtung des Manometers festziehen

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklären wir, die **ZEHNDER Pumpen GmbH**  
**Zwönitzer Straße 19**  
**08344 Grünhain-Beierfeld,**

dass die dass die **Pumpen /Hauswasserwerke MP/HMP/MPD**  
 folgenden einschlägigen Bestimmungen in der jeweils gültigen Fassung entsprechen:

- EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG
- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere

- **EN 809**
- **EN 60 335-1**
- **EN 60 335-2-41**
- **EN 50 081-1**
- **EN 50 082-1**

Grünhain, den 22.09.2011

  
 Matthias Kotte  
 Produktentwicklung

# 1. Allgemeines:

## 1.1 Zugehörigkeit

Diese Betriebsanleitung ist gültig für die Kreiselpumpen der Baureihe MP für die Hauswasserwerke der Baureihe HMP und die Hauswasserautomaten der Baureihe MPD.

**Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung - insbesondere der Sicherheitshinweise - sowie beim eigenmächtigen Umbau des Geräts oder dem Einbau von Nicht-Originalersatzteilen erlischt automatisch der Gewährleistungsanspruch. Für hieraus resultierende Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung!**

Wie jedes andere Elektrogerät kann auch dieses Produkt durch fehlende Netzspannung oder einen technischen Defekt ausfallen. Wenn Ihnen dadurch ein Schaden entstehen kann, sollte entsprechend der Anwendung ein Notstromaggregat, eine zweite Anlage und/oder eine netzunabhängige Alarmanlage eingeplant werden. Auch nach dem Kauf stehen wir Ihnen als Hersteller zur Beratung gern zur Verfügung. Bei Defekten oder Schadensfällen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

**Hersteller:** ZEHNDER Pumpen GmbH  
Zwönitzer Straße 19  
08344 Grünhain-Beierfeld

**Baugrößen:** MP 155      HMP 155      MPD 155  
MP 255      HMP 255      MPD 255  
MP 350      HMP 350      MPD 350  
MP 450      HMP 450      MPD 450

**Stand der Betriebsanleitung:** Januar 2012

## 1.2 Anfragen und Bestellungen:

Anfragen und Bestellungen richten Sie bitte an Ihren Fachhändler.

## 1.3 Technische Daten:

	MP/HMP/MPD 155	MP/HMP/MPD 255	MP/HMP/MPD 350	MP/HMP/MPD 450	MP 450 Drehstrom
<b>Aufnahmeleistung</b>	1,0 kW	1,7 kW	1,0 kW	1,7 kW	1,5 kW
<b>Motornennleistung</b>	0,8 kW	1,4 kW	0,7 kW	1,3 kW	1,3 kW
<b>Spannungsversorgung</b>	230 V 50 Hz	230 V 50 H	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz
<b>Nennstrom</b>	4,1 A	7,4 A	4,4 A	7,4 A	5,4/3,1 A
<b>max. Fördermenge</b>	3,8 m <sup>3</sup> /h	7,2 m <sup>3</sup> /h	4,3 m <sup>3</sup> /h	6,0 m <sup>3</sup> /h	6,0 m <sup>3</sup> /h
<b>max. Förderhöhe</b>	54 m	56 m	44 m	50 m	50 m
<b>max. Enddruck</b>	60 m	60 m	60m	60 m	60 m
	bei Vordruck auf der Saugseite				
<b>selbstansaugend bis max.</b>	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m
<b>Druckleitungsanschluss</b>	1“	1“	1“	1“	1“
<b>Saugleitungsanschluss</b>	1“	1“	1“	1“	1“
<b>Gewicht</b>	11,5/15,5 kg	12,5/16,5 kg	9,5/13,5	11,0/15,0 kg	11,0 kg

### Werkstoffe:

Pumpengehäuse: Edelstahl  
Motorwelle: Edelstahl  
Laufräder: Edelstahl bzw. Kunststoff (MP 350 und MP450)  
Schrauben: Edelstahl  
Dichtungen: NBR  
Gleitringdichtung: Kohle/Keramik/NBR/Edelstahl

Die Pumpen der Baureihen MP/HMP/MPD sind bis zu einer Flüssigkeitstemperatur von 30 °C einsetzbar.

## 1.4 Einsatzbereich

Die Pumpen MP/HMP sind zum Fördern von (sauberem) Wasser aus Brunnen, Bächen und Behältern, zur Bewässerung von Gärten sowie zur Druckerhöhung geeignet.

Sand und andere schmirgelnde Feststoffe führen zu starkem Verschleiß, hieraus entstehende Schäden sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Die Pumpen dürfen nicht zur Förderung vom Wasser mit Inhaltsstoffen welche das Material der Pumpe angreifen, verwendet werden.

## 2. Sicherheit:

( aus:“VDMA-Einheitsblatt 24 292“)

Diese Betriebsanleitung enthält grundlegende Hinweise, die bei Aufstellung, Betrieb und Wartung zu beachten sind. Daher ist diese Betriebsanleitung unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme vom Monteur sowie dem zuständigen Fachpersonal/Betreiber zu lesen und muss ständig am Einsatzort der Maschine/Anlage verfügbar sein.

Es sind nicht nur die unter diesem Hauptpunkt Sicherheit aufgeführten, allgemeinen Sicherheitshinweise zu beachten, sondern auch die unter anderen Hauptpunkten eingefügten, speziellen Sicherheitshinweise, so z.B. für den privaten Gebrauch.

### 2.1 Kennzeichnung von Hinweisen in der Betriebsanleitung

Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise, die bei Nichtbeachtung Gefährdungen für Personen hervorrufen können, sind mit Allgemeinem Gefahrensymbol



Sicherheitszeichen nach DIN 4844 - W 9

bei Warnung vor elektrischer Spannung mit



Sicherheitszeichen nach DIN 4844 - W 8

besonders gekennzeichnet.

Bei Sicherheitshinweisen, deren Nichtbeachtung Gefahren für die Maschine und deren Funktion hervorrufen kann, ist das Wort **ACHTUNG** eingefügt.

Direkt an der Maschine angebrachte Hinweise wie z.B. - Drehrichtungspfeil  
- Kennzeichen der Fluidanschlüsse  
müssen unbedingt beachtet und in vollständig lesbarem Zustand gehalten werden.

### 2.2 Personalqualifikation und Schulung

Das Personal für Bedienung, Wartung, Inspektion und Montage muss die entsprechende Qualifikation für diese Arbeiten aufweisen. Verantwortungsbereich, Zuständigkeit und die Überwachung des Personals müssen durch den Betreiber genau geregelt sein. Liegen bei dem Personal nicht die notwendigen Kenntnisse vor, so ist dieses zu schulen und zu unterweisen. Dies kann, falls erforderlich, im Auftrag des Betreibers der Maschine durch den Hersteller/Lieferer erfolgen. Weiterhin ist durch den Betreiber sicherzustellen, dass der Inhalt der Betriebsanleitung durch das Personal voll verstanden wird.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

### 2.3 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefährdung für Personen als auch für Umwelt und Maschine zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zum Verlust jeglicher Schadensersatzansprüche führen.

Im Einzelnen kann Nichtbeachtung **beispielsweise** folgende Gefährdungen nach sich ziehen:

- Versagen wichtiger Funktionen der Maschine/Anlage
- Versagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung und Instandhaltung
- Gefährdung von Personen durch elektrische, mechanische und chemische Einwirkungen
- Gefährdung der Umwelt durch Leckage von gefährlichen Stoffen

## 2.4 Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Die in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur Unfallverhütung sowie eventuelle interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften des Betreibers sind zu beachten.

## 2.5 Sicherheitshinweise für den Betreiber / Bediener

- Führen heiße oder kalte Maschinenteile zu Gefahren, müssen diese Teile bauseitig gegen Berührung gesichert sein.
- Berührungsschutz für sich bewegende Teile (z.B. Kupplung) darf bei sich in Betrieb befindlicher Maschine nicht entfernt werden.
- Leckagen (z.B. der Wellendichtung) gefährlicher Fördergüter (z.B. explosiv, giftig, heiß) müssen so abgeführt werden, dass keine Gefährdung für Personen und Umwelt entsteht. Gesetzliche Bestimmungen sind einzuhalten.
- Gefährdungen durch elektrische Energie sind auszuschließen (Einzelheiten hierzu siehe z.B. in den Vorschriften des VDE und der örtlichen Energieversorgungsunternehmen).

## 2.6 Sicherheitshinweise für Wartungs-, Inspektions- und Montagearbeiten

Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass alle Wartungs-, Inspektions- und Montagearbeiten von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden, das sich durch eingehendes Studium der Betriebsanleitung ausreichend informiert hat.

Grundsätzlich sind Arbeiten an der Maschine nur im Stillstand durchzuführen. Die in der Betriebsanleitung beschriebene Vorgehensweise zum Stillsetzen der Maschine muss unbedingt eingehalten werden.

Pumpen oder Pumpenaggregate, die gesundheitsgefährdende Medien fördern, müssen dekontaminiert werden. Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten müssen alle Sicherheits- und Schutzvorrichtungen wieder angebracht bzw. in Funktion gesetzt werden.

Vor der Wiederinbetriebnahme sind die im Abschnitt Inbetriebnahme aufgeführten Punkte zu beachten.

## 2.7 Eigenmächtiger Umbau und Ersatzteilherstellung

Umbau oder Veränderungen der Maschine sind nur nach Absprache mit dem Hersteller zulässig. Originalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehör dienen der Sicherheit. Die Verwendung anderer Teile kann die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufheben.

## 2.8 Unzulässige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit der gelieferten Maschine ist nur bei bestimmungsmäßiger Verwendung entsprechend Abschnitt 1 - Allgemeines - der Betriebsanleitung gewährleistet. Die im Datenblatt angegebenen Grenzwerte dürfen auf keinen Fall überschritten werden.

**ACHTUNG**

**Auch ein automatisch arbeitendes Gerät wie z.B. ein Hauswasserwerk darf nicht längere Zeit unbeaufsichtigt betrieben werden. Entfernen Sie sich längere Zeit von dem Gerät, dann unterbrechen Sie bitte die Stromversorgung zum Gerät.**

### 3. Beschreibung

Die Pumpen MP sind mit einem robusten Wechselstrommotor ausgestattet. Alternativ kann die Pumpe MP 450 auch mit einem robusten Drehstrommotor ausgestattet werden. Die Abdichtung des Pumpengehäuses zum Motor erfolgt mit einer Gleitringdichtung. Zum Lieferumfang der Hauswasserwerke HMP gehören zusätzlich zum Membrandruckbehälter ein Manometer und ein Druckschalter. Zum Lieferumfang der Hauswasserautomaten gehört ein elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufschutz. Der elektrische Anschluss der Wechselstrompumpen erfolgt mittels des 1,5 m langen Anschlusskabels an eine Steckdose mit Schutzkontakt 230 V - 50 Hz.

Die Pumpen mit Drehstrommotor werden ohne Kabel geliefert und müssen bauseits über ein thermisches Überlastrelais und einen Leistungsschutz an das Netz angeschlossen. Der thermische Wicklungsfühler ist so in den Steuerstromkreis einzuschleifen, dass beim Ansprechen des Temperaturfühlers (Öffner) das Leistungsschutz die Stromversorgung zur Pumpe unterbricht.

**Bei Drehstrompumpen ist vor der Inbetriebnahme unbedingt die Drehrichtung durch kurzes Einschalten der Pumpe zu kontrollieren.** Am Lüfterrad kann die Drehrichtung der auslaufen Pumpe kontrolliert werden. Die Drehrichtung muss mit dem auf der Pumpe angebrachten Drehrichtungspfeil übereinstimmen. Stimmt die Drehrichtung nicht, sind 2 Phasen im Klemmkasten der Pumpe zu vertauschen.



Die Pumpe muss an eine Steckdose mit Erdung angeschlossen werden.

Sollte die Stromversorgung nicht obligatorisch über einen FI-Personenschutzschalter mit maximal 30 mA Bemessungsfehlerstrom erfolgen, so muss die Pumpe über einen separaten FI-Personenschutzschalter an der Steckdose angeschlossen werden.



- Die Benutzung der Pumpe an Schwimmbecken und Gartenteichen und in deren Schutzbereich ist nur zulässig, wenn dort die Anlagen nach DIN VDE 0100/Teil 702 errichtet sind. Fragen Sie Ihren Elektrofachmann.

### 4. Aufstellung und Inbetriebnahme

#### 4.1 Pumpe oder Hauswasserwerk

Die Pumpe muss horizontal aufgestellt werden.

Vor der Inbetriebnahme müssen sowohl die Saugleitung als auch die Druckleitung angeschlossen werden. Hierbei ist auf die ausreichende Bemessung der Leitungen zu achten:

Für die Druckleitung	mindestens $\frac{3}{4}$ "
Für die Saugleitung.	Zur Vermeidung von Reibungsverlusten wird empfohlen, den Durchmesser der Saugleitung in der gleichen, oder einer größeren Nennweite als den Saugstutzen auszuführen. Die Saugleitung muss zur Vermeidung von Lufteinschlüssen mit einem Mindestgefälle von 2% von der Pumpe zur Saugstelle hin verlegt werden.

**ACHTUNG** Bei der Kreiselpumpe MP empfiehlt sich die Installation eines Rückschlagventils am Ende der Saugleitung, beim Hauswasserwerken **HMP** ist dieses **Rückschlagventil** (Fußventil) **zwingend erforderlich**.

Außerdem sollte das Ende der Saugleitung mit einem Sieb versehen sein, welches Feststoffe ab 3mm Korngröße zurückhält. Empfohlen wird außerdem ein zusätzlicher Feinstofffilter in der Saugleitung.

Anmerkung: Mit zunehmender Saugleitungslänge nimmt die Förderleistung der Pumpe ab.

Sind Saugleitung und Druckleitung ohne Undichtigkeiten montiert, so wird die Pumpe mit Wasser befüllt. Dies erfolgt z.B. über den Druckstutzen (in diesem Fall wird die Druckleitung erst anschließend montiert) oder über die Befüllschraube an der Oberseite des Pumpengehäuses. Das Befüllen sollte nicht zu schnell vorgenommen werden, damit die Luft vollständig aus dem Gehäuse entweichen kann. Am günstigsten ist es, wenn der Saugschlauch ebenfalls mit befüllt wird.

Sind diese Punkte alle beachtet worden, so kann die Pumpe eingeschaltet werden. Je nach Länge des Saugschlauches kann die Ansaugzeit einige Minuten betragen. Sollte die Pumpe auch nach ca. 2-3 Minuten nicht fördern, so kann dies folgende Ursachen haben:

- Es befindet sich noch Luft in der Pumpe und diese muss nochmals vollständig befüllt werden.
- Die Saugleitung ist undicht und die Pumpe zieht Luft.
- Das saugseitige Sieb ist verstopft.
- Der Saugschlauch ist geknickt.
- Die maximale Saughöhe von 8,5 m ist überschritten.



- **Um eine Beschädigung der Hydraulik zu vermeiden, darf die Pumpe nicht Trockenlaufen.**

## HMP: Einstellen des Druckschalters

Der Druckschalter ist werksseitig voreingestellt und schaltet die Pumpe bei einem Behälterdruck von 2 bar ein und bei einem Behälterdruck von 3 bar wieder aus. Soll der Ein- und/oder der Ausschaltdruck verändert werden, muss wie folgt vorgegangen werden:



- Vor dem Arbeiten an der Pumpe unbedingt Netzstecker ziehen!

- Druckschalterdeckel abschrauben
- Drehen der Mutter an der kleinen Feder im bzw. gegen den Uhrzeigersinn erhöht bzw. erniedrigt den Ausschaltdruck.
- Drehen der Mutter an der großen Feder im bzw. gegen den Uhrzeigersinn erhöht bzw. erniedrigt den Einschaltdruck.
- Druckschalterdeckel anschrauben, Netzstecker einstecken und neue Schaltpunkte am Manometer kontrollieren. Gegebenenfalls muss die Justierung wiederholt werden.

Da die Veränderung eines Schaltpunktes den anderen Schaltpunkt mit beeinflusst, ist bei dieser Arbeit eventuell ein wenig Fingerspitzengefühl nötig.

Der Ausschaltdruck darf nie höher liegen als der von der Pumpe maximal erreichbare Druck, da die Pumpe sonst nicht mehr ausschalten kann und Schaden nimmt.

Nach dem Verändern des Einschaltdruckes muss der Luftdruck im Membrandruckbehälter entsprechend angeglichen werden. Der Luftdruck soll ca. 0,2 bis 0,3 bar unter dem Wiedereinschaltdruck liegen.

Vorgehensweise: Netzstecker ziehen und Wasserhahn öffnen, so dass sich das System entspannen kann.

Schwarze Kappe an der Behälterrückseite abschrauben und die Luft über das darunter liegende Ventil ein- bzw. herausgelassen.

## 4.2 Hauswasserautomat

**ACHTUNG** Bei den Hauswasser- Automaten der Baureihe MPD ist die Installation eines **Rückschlagventils** (Fußventil) am Ende der Saugleitung **zwingend erforderlich**. Außerdem sollte das Ende der Saugleitung mit einem Sieb versehen sein, welches Feststoffe ab 3mm Korngröße zurückhält. Empfohlen wird außerdem ein zusätzlicher Feinstofffilter in der Saugleitung.

**Anmerkung:** Mit zunehmender Saugleitungslänge nimmt die Förderleistung der Pumpe ab.

Sind Saugleitung und Druckleitung ohne Undichtigkeiten montiert, so wird die Pumpe mit Wasser befüllt. Dies erfolgt über die Befüllschraube an der Oberseite des Pumpengehäuses. Das Befüllen sollte nicht zu schnell vorgenommen werden, damit die Luft vollständig aus dem Gehäuse entweichen kann. Die Saugleitung sollte bei der Erstinbetriebnahme ebenfalls befüllt werden, da die Pumpen je nach Saugleitungslänge erfahrungsgemäß einige Zeit zum Ansaugen benötigen und evtl. dies zur Auslösung des Trockenlaufschutzes führt. So wird ein mehrmaliges Betätigen der **RESET** Taste vermieden.

### 4.2.1 Start des Hauswasserautomaten

- Einen eventuell vorhandener EIN/AUS-Schalter am Klemmenkasten des Motors einschalten.
- Sind die vorherigen Punkte alle beachtet worden, kann der Netzstecker in die Steckdose gesteckt werden.
- Achtung, die Pumpe läuft sofort an und schaltet ab, wenn der Druck im Leitungssystem aufgebaut worden ist und kein Durchfluss mehr erkannt wird. Sollte dies nach ca. 10s nicht erfolgt sein, schaltet die Pumpe wegen Trockenlauf ab.
- Zum Entlüften der Pumpe kann der RESET-Taster solange gedrückt werden bis die Pumpe entlüftet ist (maximal 2-3 min).
- Die Betriebsbereitschaft der Pumpe wird nun durch die grüne Lampe am Membrandruckschalter angezeigt.

### 4.2.2 Neustart nach Auslösung der Trockenlaufsperr

Wurde die Pumpe, mangels Wasser auf der Saugseite, vom Trockenlaufschutz abgeschaltet, so kann die Pumpe wie folgt wieder gestartet werden:

Nach Beseitigung der Störungsursache , wie z.B.:

- kein Wasser im Brunnen
- Saugkorb verschmutzt
- Saugleitung verstopft
- defektes Rückschlagventil(Fußventil)
- Saugfilter verstopft oder stark verschmutzt

kann die Pumpe durch Drücken der Taste „RESET“ oder durch ein kurzes unterbrechen der Netzversorgung wieder in Betrieb genommen werden.

Unter Umständen ist ein erneutes, vollständiges Befüllen der Pumpe inklusive der Saugleitung, wie unter Punkt 4.2 beschrieben; notwendig.



- Vor dem Arbeiten an der Pumpe unbedingt Netzstecker ziehen!

#### 4.2.3 Optische Anzeigen:

Am Membrandruckschalter werden die Betriebszustände durch farbige Kontrolllampen angezeigt

Bedeutung: **Grüne Kontrolllampe: Netzspannung ist vorhanden.  
Pumpe ist betriebsbereit**  
**Gelbe Kontrolllampe: Pumpe arbeitet**

#### 4.2.4 Häufige Fehler bei der Inbetriebnahme:

Sollte die Pumpe nach kurzer Zeit nicht fördern bzw. wurde die Pumpe durch den Druckschalter abgeschaltet, so kann dies folgende Ursachen haben:



- Vor dem Arbeiten an der Pumpe unbedingt Netzstecker ziehen!

- Es befindet sich noch Luft in der Pumpe und der Motor wurde durch die Trockenlauf- Überwachung abgeschaltet. In diesem Fall muss die Pumpe erneut vollständig befüllt werden.
- Danach ist die Taste RESET zu drücken.
- Es befindet sich noch Luft in der Saugleitung (z. B. bei Erstinbetriebnahme s. Pkt. 4.2).
- Die Saugleitung ist undicht und die Pumpe zieht Luft.
- Das saugseitige Sieb ist verstopft.
- Der Saugschlauch ist geknickt.
- Die maximale Saughöhe von 8,5 m ist überschritten.



- Um eine Beschädigung der Pumpenhydraulik zu vermeiden, dürfen Pumpen nicht Trockenlaufen.

#### 4.2.5 Einschaltpunkt/Ausschaltpunkt des elektronischen Druckschalters:

Der Druckschalter ist werksseitig fest eingestellt und schaltet die Pumpe bei einem Abfall des Betriebsdruckes unter 1,5 bar ein. Dieser Einschaltdruck kann nicht verändert werden. Damit der Einschaltdruck erreicht werden kann, darf sich der höchste Verbraucher maximal 15 m über dem Druckschalter befinden!

Die Pumpe wird nach einer Nachlaufzeit von 1-2 s abgeschaltet, wenn der Druckschalter keinen Durchfluss mehr erkennt (Rückschlagklappe im Druckschalter geschlossen). In dieser Zeit baut die Pumpe ihren maximalen Druck  $p_{max}$  abzüglich der Ansaughöhe auf.

#### 4.2.6 Verwendung des Hauswasserautomaten als Druckerhöhungsanlage:

**ACHTUNG** Wird der Hauswasserautomat als **Druckerhöhungsanlage** eingesetzt; das heißt wird saugseitig bereits mit einem Vordruck in den Hauswasser-Automat hineingegangen, **so darf dieser Vordruck nicht höher als 1,5 bar** sein, da ansonsten die Anlage vom Druckschalter **nicht** eingeschaltet werden kann.

## 5. Wartung



- Vor allen Arbeiten an der Pumpe unbedingt den Netzstecker ziehen!

Alle Anschlüsse am Hauswasserwerk/Gartenpumpe/Hauswasserautomaten sind regelmäßig (wöchentlich) auf Leckage und Festsitz zu überprüfen. Sollten Undichtigkeiten festgestellt werden, so sind diese durch Nachziehen oder neues Eindichten umgehend zu beseitigen.

Bei Schäden an der Gleitringdichtung (zu erkennen am Wasseraustritt am Eingang der Motorwelle ins Pumpengehäuse) muss diese durch eine Fachwerkstatt erneuert werden.

Der Luftdruck des Membranbehälters des Hauswasserwerkes sollte mindestens jedes ¼ Jahr kontrolliert werden (siehe letzter Absatz Punkt 4.1).

Bei Frostgefahr müssen die Pumpen MP, MPD und HMP entleert werden, um Schäden zu vermeiden.

## 6. Gewährleistung

Als Hersteller übernehmen wir für alle Pumpen der Baureihen MP/HMP eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum. Als Nachweis gilt Ihr Kaufbeleg. Innerhalb dieser Gewährleistungszeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder durch Austausch der Pumpe unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellerfehler zurückzuführen sind.

Von der Gewährleistung ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßem Gebrauch oder auf Verschleiß beruhen. Folgeschäden, die durch Ausfall der Pumpe auftreten, werden von uns nicht übernommen.

Sollte ein Gewährleistungsfall auftreten, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

## 7. Technische Änderungen

.....in Sinne der Weiterentwicklung vorbehalten.

---

© 2012 ZEHNDER Pumpen GmbH




Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!


Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Ersatzteilliste MP 155




Ersatzteilliste Kreiselpumpe MP 155			
Pos.	Stück	Benennung	Artikel-Nr.
6	1	Lüfterrad	117356
7	2	Kugellager vorn u. hinten 6201 ZZ	800.089
8	1	Lüfterkappe	117357
9	1	Klemmkasten	120515
10	1	Pumpenfuß	120516
11	1	Stator	
12	1	Rotor	
16	1	Gleitringdichtung kpl.	120517
18	1	Gehäusedichtung	120506
19	1	Dichtung für Saugstutzen	120507
20	1	Druckteller	120518
21	1	Aufnahme Luftabscheider	120519
22	1	Luftabscheider	120520
23	5	Leitrad	85.470.1.3
24	6	Laufradkern (nur mit Teil 25)	85.470.1.1
25	5	Laufrad (nur mit Teil 24)	85.470.1.2
26	1	Sauggehäuse	120512
27	2	Stopfen	120522
28	1	Pumpengehäuse	120521
29	1	Kondensator 12 µF	117176
30	1	Klixon (blau)	120511

## Ersatzteilliste MP 255



Ersatzteilliste Kreiselpumpe MP 255			
Pos.	Stück	Benennung	Artikel-Nr.
7	1	Lüfterrad	120500
8	1	Kugellager 6203ZZ	140076
9	1	Kugellager 6202ZZ	270017
10	1	Lüfterkappe	120501
11	1	Klemmkasten	120502
12	1	Pumpenfuß	120503
13	1	Stator	
14	1	Kondensator 25 µF	200.049
15	1	Klixon	120504
16	1	Rotor	
18	1	Gleitringdichtung kpl.	120505
20	1	Gehäusedichtung	120506
21	1	Dichtung für Saugstutzen	120507
22	1	Druckteller	120508
23	1	Aufnahme Luftabscheider	120509
24	1	Luftabscheider	120510
25	5	Lauftrad	85.475.1.2
26	6	Lauftradkern	85.475.1.1
27	5	Leitrad	85.475.1.3
30	1	Sauggehäuse	120512
31	1	Pumpengehäuse	120514
32	2	Stopfen	120522

Ersatzteilliste MP 350 / HMP 350 /MPD 350




## Ersatzteilliste MP 350 / HMP 350 / MPD 350

Pos.	Menge	Benennung	Artikel-Nr.
1	1	Motoraufnahmeflansch	16993
2	1	Dichtungsträger MP	11590
3	1	Läufer EBP 685/2-203	17000
4	2	Rillenkugellager, einreihig, beidseitig abgedeckt	13151
5	1	Sicherungsringe für Wellen	13166
6	1	Anschlagscheibe MP	11589
7	1	Zentrierdeckel	16976
8	1	Leitrad	16974
9	4	Laufgrad komplett	16986
10	2	Leitrad komplett	16990
11	1	Leitrad mit Ansaugbohrung	16989
12	1	Ansaugstufendeckel kompl.	16991
13	1	Gleitringdichtung 12x24x18,3 NBR70	13690
14	1	Sechskantschraube	15366
15	1	Unterlegscheibe	15390
16	1	Stator komplett EBP 685/2-B1	16998
17	1	N-Lagerschild	17001
18	1	Schleuderscheibe NBR70 30x11,5x3	12586
19	4	Bundschraube M5x115	15261
20	1	Lüfterrad AH 63	10068
21	1	Mantelrohr EP 15-3	10795
22	1	N-Lagerschild EP 11/15	12701
23	1	Lüfterkappe EP Edelstahl	12705
24	4	Bundschraube M5x160	10793
25	1	Passscheibe	15264
26	1	O-Ring NBR70 26x3,0	12578
27	1	Ventilplättchen	11586
28	1	Pumpengehäuse HAE/HWX	12145
29	4	Zylinderschraube	15423
30	1	O-Ring NBR70 160x3,5	11822
31	4	Griffstopfen PA6 G 1/4"	10031
32	4	O-Ring NBR70 12x2,0	12610
33	1	Ansaugstufe MP	11587
34	1	Handgriff EP verstärkt	12599
35	2	Zylinderkopfschraube	15320
36	2	Sechskantmutter, selbstsichernd	12193
37	6	Zylinderschraube	10700
38	1	Blechschrabe	10954
39	1	Klemmkastendichtung klein	12711
40	1	Klemmenleiste 5-polig	13165
41	1	Kondensator 16µF, konfektioniert	10980
42	1	Wippschalter Ein/Aus	12617
43	1	Kabelverschraubung	14596
43	1	Mutter PG 11	10822
44	1	Klemmkasten EP11/MS bearbeitet	12709
45	1	Kabel H07RN-F 3G 1.0; 1.72m	10970
<b>Nur für Hauswasserautomat</b>			
ohne	1	ZD 15	15714

**Zubehör für Hauswasserwerk entnehmen Sie bitte der Ersatzteilliste MP 450**

## Ersatzteilliste MP 450 / HMP 450 / MPD 450



- Pos. 7+8 nicht gezeichnet (gehören zur 1. Stufe)
- Pos. 19+20 nicht gezeichnet (Befestigung für Handgriff, nicht bei HMP)
- Pos. 22+23 nicht gezeichnet (Stopfen für Pumpengehäuse)
- Pos. 25 nicht gezeichnet (Befestigung für Hydraulikpaket)
- Pos. 32 nicht gezeichnet (im Pumpengehäuse eingeschraubt)
- Pos. 33+34+35 (zur Befestigung der Pumpe auf Membranbehälter)
- Pos. 36+37+38+39+40 nicht gezeichnet


## Ersatzteilliste MP 450 /HMP 450 /MPD 450

Pos.	Menge	Benennung	Artikel-Nr.
1	1	Motor EBS 80K2 1,3 kW Wechselstrom	140.190
1	1	Motor EBS 80K2 1,3 kW Drehstrom	140.190/3/230
2	1	Kabel H07/ RN-F 1,72m	117364.3
3	1	Pumpengehäuse HAE/HWX, kompl.	200.003
4	1	Ansaugstufe	140.110
5	1	Deckel für Leitrad MP	140.102
6	3	Leitrad+Deckel verschweißt	140.101.2
7	1	Linsenblechschraube	117347
8	1	Ventilplättchen	140.109
9	1	Leitrad+Zentrierdeckel verschweißt	140.101.1
10	4	Laufrad d=114 2,25mm	140.116
11	1	Anschlagscheibe MP	140.112
12	1	Sicherungsring A12x11 - A2	270028
13	1	Stützscheibe 12x18x1 - A2	800.012.1
14	1	Stützscheibe 12x18x0,5 - A2	800.012.2
15	1	Gleitringdichtung kpl.	279915
16	1	Dichtungsträger komplett	140.113
17	1	O-Ring 160x3,5	145022
18	6	Innensechskantschraube M6x8 A2	117026
19	2	Innensechskantschraube M6x10 A2	800.064
20	2	Sechskantmutter M6 - A2	200.025
21	1	Handgriff	207023
22	4	Verschlussstopfen G1/4"	100.007
23	4	O-Ring 12x2	207030
24	1	O-Ring 26x3	207006
25	4	Schraube M4x100 A2	117006
26	1	Sechskantschraube M5x16 - A2	800.109
27	1	U-Scheibe R 5,5 A2	800.129
<b>Nur für HMP:</b>			
28	1	Membranbehälter 24l Stahl 3/4" kpl.	201070
28	1	Membranbehälter 20l Edelstahl 1" kpl.	201017
29	1	Gummimembran 20l (Varem)	201020
29	1	Gummimembran 22l (Aquapress)	150.022
30	1	Metallschlauch 1/2IG/3/4IG255	201069
31	1	Druckschalter G1/4 IG	201954
32	1	Manometer 0-6 bar	201040
33	4	Sechskantschraube M 8 x 20	207039
34	4	Sechskantmutter M 8	207040
35	8	Unterlegscheibe M 8	207041
36	1	Verbindungskabel Motor-Druckschalter	207042.2
37	1	Doppelgewindenippel G1/4 für Druckschalter	207031.1
38	1	Flansch für Membranbehälter 24 l Aquapress 3/4"	201072
39	1	Reduziernippel 1/4" - 1/2" für Druckschlauch	100.025.1
40	1	Muffennippel IG/AG 3/4 Ms G 3/4	900132
<b>Nur für Hauswasserautomat:</b>			
41	1	ZD 20 Druckschalter	89.201

## Anlage: Störungen, Ursache und Beseitigung

Störung	Mögliche Ursachen	Fehlerbeseitigung
1. Pumpe saugt nicht an	Pumpengehäuse nicht mit Wasser gefüllt (nicht richtig entlüftet)	Pumpengehäuse langsam und vollständig füllen
	Sauganschluss nicht dicht, Pumpe zieht Nebenluft	Gewindeanschlüsse sorgfältig mit Teflonband oder Hanf abdichten. Schnellkupplungen (z.B. Geka) mit Nachstellring zum Anpressen verwenden
	Saughöhe zu groß (max. 8,5 m)	Saughöhe verringern
	Saugschlauch zieht sich zusammen	Spiralsaugschlauch verwenden
	aktivierter Motorschutz (Überhitzung, Blockierung, Spannungsfehler oder sonstiger Defekt)	prüfen, Kundendienst informieren
	Drehrichtung falsch (nur bei Drehstrom)	Drehrichtung ändern
2. Druck fällt schlagartig ab	Fußventil mit Saugseite fehlt oder ist undicht	Fußventil installieren bzw. prüfen und reinigen
3. Pumpe schaltet in kurzen Intervallen ein und aus	Membran im Druckbehälter defekt (Wasseraustritt am Luftventil)	Membran (Verschleißteil) erneuern
	kein ausreichender Vordruck im Druckbehälter	Erforderlichen Luftdruck im Behälter herstellen (siehe Punkt 4)
	Druckschalter verstellt	Druckschalter so einstellen dass zwischen Ein- und Ausschaltdruck ca. 2 bar Differenz (siehe Punkt 4) sind
	Fußventil undicht bzw. nicht vorhanden	Fußventil reinigen bzw. installieren
	Druckschalter defekt	Druckschalter erneuern
4. Pumpe schaltet nicht aus	Ausschaltdruck wird nicht erreicht	Vorfilter mit Pumpenhydraulik (Lauftrad) auf Verschmutzung prüfen und ggf. reinigen nur bei Drehstrompumpen, Drehrichtung falsch
	Ausschaltdruck am Druckschalter zu hoch eingestellt	Ausschaltdruck verringern
	Druckschalter defekt	Druckschalter erneuern
5. Pumpe schaltet aus	Motor überhitzt, Auslösung des Thermoschutzschalters im Motor	Motor schaltet nach Abkühlung automatisch wieder ein
	Stromausfall	Anschluss, Sicherungen prüfen
6. Leckage zwischen Pumpengehäuse und Motor	Gleitringdichtung defekt	Gleitringdichtung erneuern
	Eventueller Frostschaden	In den meisten Fällen ist dies ein Totalschaden der Pumpe a) Motorflansch verzogen b) Dichtungsträger durchgezogen c) Befestigungslaschen des hinteren Lagerschildes abgerissen

## Anlage: Anschlussschema



# INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

## elektronische Druckschalter mit Trockenlaufschutz

### ZD 15

**Lesen Sie die Anleitungen vor Installation und Anwendung des Gerätes bitte aufmerksam durch.** Sowohl der Installateur als auch der Endnutzer müssen die Anleitungen, auch in Übereinstimmung mit dem in diesem Zusammenhang geltenden örtlichen Regelungen, Vorschriften und Gesetzen aufs Genaueste befolgen. Das Gerät entspricht den geltenden EU-Bestimmungen. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für Schaden, die durch unsachgemäße Anwendung oder Anwendung unter anderen als den auf dem Typenschild oder in dieser Anleitung genannten Bedingungen entstehen.

**Unterbrechen Sie vor dem Öffnen der Abdeckung die Stromversorgung, falls Sie das Gerät oder den Stromkasten entfernen wollen.**

#### ANWENDUNGSGEBIETE UND LEISTUNGEN

Gerät zur automatischen Steuerung von Elektropumpen in Wasseranlagen:

- Ersetzt das traditionelle System mit Ausdehnungsgefäß.
- Schaltet die Pumpe in Abhängigkeit vom Öffnen oder Schließen der Entnahmestellen ein bzw. aus
- Hält den Druck während der Entnahme konstant.
- Schaltet die Pumpe bei Wassermangel aus und bietet so Trockenlaufschutz
- Verhindert Druckschlageffekte.
- Benötigt keinerlei Wartung.

#### TECHNISCHE DATEN

Stromspannung, einphasig	230V	Schutzklasse	IP 55
zulässige Spannungsschwankungen	+/-10%	Gerät	ZD 15
Frequenz	50-60 Hz	maximaler Betriebsdruck	8 bar (0,8 MPa)
maximale Stromstärke	16 (6) A	maximale Betriebstemperatur	65 °C
Höchstleistung	1,1 kW (1,5 HP)	Außengewinde	G1" AG

**Nicht regelbarer Standardeinschaltdruck zwischen min.1,5 bar und max. 2. bar,**

#### INSTALLATION (Abb. 1 und 2)

**Achtung: Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass die technischen Eigenschaften des Gerätes, der Pumpe und der Anlage miteinander kompatibel sind.**

Der Druck der Pumpe muss mindestens 3,5 bar (0,35 MPa) und höchstens 8 bar (0,8 MPa) betragen.

Die Wassersäule zwischen dem Gerät und der höchsten Entnahmestelle darf 15 m nicht überschreiten.

**Die Pumpe blockiert sich entweder oder sie schaltet sich nicht aus, wenn der Druck der Pumpe die oben angegebenen Werte nicht erreicht.**

**Die Pumpe läuft an, aber schaltet sich nicht ein, oder sie schaltet sich nicht aus, wenn die Höhe der Wassersäule die angegebenen Werte überschreitet. Installieren Sie zur Beseitigung dieser Störung das Gerät an einer höher gelegenen Stelle.**

Das Gerät kann entweder direkt auf der Pumpe installiert werden oder zwischen dieser und der ersten Entnahmestelle (Abb. 1). Installieren Sie einen Druckminderer zwischen der Pumpe und dem Gerät, falls der Eingangsdruck am Gerät 8 bar (0,8 MPa) überschreitet. Es darf zwischen der Pumpe und dem Gerät keine Entnahmestelle installiert werden (Abb. 1). Das Gerät muss so installiert werden, dass die die Fließrichtung anzeigenden Pfeile nach oben weisen (Abb. 1/A). Es wird empfohlen, am Ausgang des Gerätes ein Kugelventil und ein Manometer zu installieren, um die Funktionsfähigkeit der Pumpe und des Gerätes zu überprüfen, während diese durch das Ventil von der Anlage abgetrennt sind, und um mit Hilfe des Manometers die tatsächliche Förderhöhe der Pumpe festzustellen. Der Ausgang des Gerätes sollte durch einen flexiblen Schlauch mit der Anlage verbunden werden (Abb. 1/B). Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme des Gerätes, dass die Pumpe ordnungsgemäß entlüftet ist.

#### STROMANSCHLUSS (Abb. 4)

Der Stromanschluss muss durch qualifiziertes Personal in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen vorgenommen werden. Dem Gerät muss immer ein allpoliger Schalter mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm vorgeschaltet werden. **Einphasige Pumpen (230 V) mit einer Motorleistung von bis zu 1,1 kW (1,5 HP) (Abb. 4/A) können direkt mit dem Gerät verbunden werden, während einphasige Pumpen mit einer Leistung über 1,1 kW (1,5 HP) (Abb. 4/B) über ein Schaltschütz mit dem Gerät verbunden werden müssen. Überprüfen Sie die Netzspannung und die auf dem Typenschild des Pumpenmotors angegebenen Daten.**

- Führen Sie den Stromanschluss so aus, wie in den Diagrammen in Abb. 4 dargestellt.
- Verwenden Sie Kabel vom Typ HOS oder H07 mit einem Querschnitt von 3x1 mm<sup>2</sup>.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät an die Erdungsanlage angeschlossen ist.

## INBETRIEBNAHME UND BETRIEB (Abb. 3)

Das grüne Lämpchen Power on auf dem Bedienfeld an der Vorderseite des Gerätes zeigt an, dass Spannung vorhanden ist, während ein gelbes Lämpchen Pump on anzeigt, dass die Pumpe in Betrieb ist. Wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wird, leuchten das grüne und das gelbe Lämpchen auf. Letzteres zeigt an, dass die Pumpe angelaufen ist (Abb. 3/A); diese bleibt für einige Sekunden in Betrieb, damit die Anlage unter Druck gesetzt werden kann. Sollte diese Zeit nicht ausreichen, so halten Sie den roten Knopf Restart (Neustart) gedrückt und warten Sie, bis aus einer geöffneten Entnahmestelle Wasser austritt. Nach Schließen der Entnahmestelle schaltet das Gerät die Pumpe aus und verbleibt dann im Standby-Modus; dabei bleibt das grüne Lämpchen an und das Gerät ist bereit, alle weiteren Befehls- und Kontrollschritte in vollkommener Autonomie auszuführen (Abb. 3/B). Bei Öffnen einer Entnahmestelle schaltet das Gerät die Pumpe ein; diese bleibt solange in Betrieb, bis die Entnahmestelle wieder geschlossen wird (Abb. 3/A). Nach Schließen der Entnahmestelle stellt das Gerät den Höchstdruck in der Anlage wieder her, schaltet die Pumpe aus und versetzt sich erneut in den Standby-Modus (Abb. 3/B). Sollte beim Ansaugen ein Wassermangel auftreten, schaltet das Gerät die Pumpe (Fig. 3/C) aus und schützt sie so vor Trockenlauf. Sobald die Störung, die die Blockierung verursacht hat, beseitigt ist, reicht es aus, den roten Knopf Restart zu drücken, um den normalen Betrieb wieder aufzunehmen. Im Fall einer zeitweiligen Unterbrechung der Stromversorgung startet sich das Gerät von selbst wieder, sobald der Strom zurückkehrt.

### BETRIEBSSTÖRUNGEN

- Die Pumpe läuft nicht an.
- Die Pumpe schaltet sich nicht ein.
- Die Pumpe läuft mit Unterbrechungen.
- Die Pumpe schaltet sich nicht aus.
- Die Pumpe blockiert sich.

### HAUPTURSACHE

Fehlerhafter Stromanschluss.  
Die Wassersäule ist zu hoch.  
Wasserabnahme der Anlage geringer als der Mindestfluss.  
Wasserverlust in der Anlage größer als der Mindestfluss.  
Ansaugschwierigkeiten.

Ein defekter Stromkasten kann ersetzt werden, ohne dass dabei das Gerät ausgebaut werden muss.  
Der Stromkasten ist austauschbar und wird auf Anfrage geliefert.

**Weitere Betriebsstörungen und andere als die oben erwähnten Ursachen können verhindert oder beseitigt werden, indem die Eigenschaften des Gerätes, der Pumpe und der Anlage unter Beachtung der Hinweise im Abschnitt über die Installation sorgfältig überprüft werden.**

### ABBILDUNGEN

