# Kabelmarker - US-WMTB (44X15) - 0828773

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Kabelmarker, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, Montageart: Auffädeln, Kabeldurchmesser: >4 mm, Schriftfeldgröße: 44 x 15 mm

## Produkteigenschaften

- Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit dem THERMOMARK CARD einfach, schnell und kostengünstig beschriftbar
- Die UniSheet-Beschriftungsfamilie US-WMTB... bietet Marker zur Befestigung mittels handelsüblicher Kabelbinder
- Die vorgestanzten Beschriftungsstreifen lassen sich leicht separieren und einfach montieren
- Die Matten bieten Platz für Funktionstexte

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| **Verpackungseinheit** | 10 |
| **GTIN** | 4046356559911 |

## Technische Daten

### Maße

| | |
|---|---|
| **Länge (b)** | 60 mm |
| **Breite (a)** | 15 mm |

### Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| **Wischbeständigkeit** | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| **Umgebungstemperatur (Betrieb)** | -30 °C ... 80 °C |
| **Empfohlene Lagerkonditionen** | 10-30 °C / 40-70 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine Aufbewahrung bis zur Verarbeitung in Polybeuteln ist zu empfehlen. |

### Allgemein

| | |
|---|---|
| **Farbe** | weiß |
| **Inhaltsstoffe** | silikonfrei |
| **Brennbarkeitsklasse nach UL 94** | V0 |
| **Material** | PVC |
| **Anzahl der Einzelschilder** | 12 |
| **Anzahl der Einzelschilder pro Zeile** | 6 |
| **Bedruckbarkeit** | Thermotransfer |
| **Test auf lackbenetzungsstörende Stoffe** | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| **Ergebnis** | Prüfung bestanden |
| **Witterungsbeständigkeit Prüfspezifikation** | in Anlehnung an DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
| **Prüfdauer** | 96 h |

# Kabelmarker - US-WMTB (44X15) - 0828773

## Technische Daten

### Allgemein

| | |
|---|---|
| **Ergebnis Wischbeständigkeitsprüfung** | Prüfung bestanden |
| **Salznebel Prüfspezifikation** | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| **Prüfdauer** | 96 h |
| **Ergebnis Salznebelprüfung** | Prüfung bestanden |
| **Kondenswasser-Wechselklima mit SO2 Prüfspezifikation** | in Anlehnung an DIN 50018:2013-05 |
| **Klimastufe** | AHT 1,0 S |
| **Zyklen** | 2 |
| **Ergebnis Kondenswasserprüfung** | Prüfung bestanden |
| **Wischfestigkeit der Aufschriften Prüfspezifikation** | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| **Ergebnis** | Prüfung bestanden |

## Klassifikationen

### eCl@ss

| | |
|---|---|
| **eCl@ss 4.0** | 24190218 |
| **eCl@ss 4.1** | 24190218 |
| **eCl@ss 5.0** | 27141137 |
| **eCl@ss 5.1** | 27141137 |
| **eCl@ss 6.0** | 27400401 |
| **eCl@ss 7.0** | 27400401 |
| **eCl@ss 8.0** | 27400401 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| **ETIM 2.0** | EC000761 |
| **ETIM 3.0** | EC000761 |
| **ETIM 4.0** | EC001530 |
| **ETIM 5.0** | EC001530 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| **UNSPSC 6.01** | 30211811 |
| **UNSPSC 7.0901** | 39121410 |
| **UNSPSC 11** | 39121410 |
| **UNSPSC 12.01** | 39121410 |
| **UNSPSC 13.2** | 39121410 |

## Zubehör

**Magazin**

# Kabelmarker - US-WMTB (44X15) - 0828773

## Zubehör

THERMOMARK CARD-US-MAG1 - 5146451



## Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com