



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 15 11 11176 655

**Zertifikatsinhaber:** Hugo Brennenstuhl GmbH & Co KGSeestr. 1-3  
72074 Tübingen  
DEUTSCHLAND**Produktions-  
stätte(n):** 67424**Prüfzeichen:****Produkt:** Steckdosenleisten**Modell(e):** CSL 4 DE 3799, CSL SP 4 DE 3799,  
CSL 8 DE 3799, CSL SP 8 DE 3799  
Modellunterschiede siehe Seite 2**Kenndaten:**  
Nennspannung: 250V~  
Nennfrequenz: 50Hz  
Nennstrom: 16A  
Schutzklasse: I  
Schutzart: IP20  
Kabeltyp: H05VV-F 3G1.5mm<sup>2</sup>**Geprüft nach:** DIN VDE 0620-1:2013  
DIN VDE 0620-2-1:2013  
EN 61643-11:2012  
AfPS GS 2014:01 PAK

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

**Prüfbericht Nr.:** 704101503130-00**Gültig bis:** 2020-11-01**Datum,** 2015-11-09

( Yi Zhu )

Seite 1 von 2





Product Service

**ZERTIFIKAT  
NR. Z1A 15 11 11176 655**

Modell	Anzahl von Schukosteckdosen	mit Schalter	mit SPD
CSL 4 DE 3799	4	Ja	---
CSL SP 4 DE 3799	4	Ja	Ja
CSL 8 DE 3799	8	Ja	---
CSL SP 8 DE 3799	8	Ja	Ja



Product Service

# CERTIFICATE

No. Z1A 15 11 11176 655

**Holder of Certificate:** Hugo Brennenstuhl GmbH & Co KGSeestr. 1-3  
72074 Tübingen  
GERMANY**Factory(ies):** 67424**Certification Mark:****Product:** Multiple Socket Outlets**Model(s):** CSL 4 DE 3799, CSL SP 4 DE 3799,  
CSL 8 DE 3799, CSL SP 8 DE 3799  
For model differences refer to page 2**Parameters:**  
Rated voltage: 250V~  
Rated frequency: 50Hz  
Rated current: 16A  
Protection class: I  
Degree of protection: IP20  
Type of cable: H05VV-F 3G1.5mm<sup>2</sup>**Tested according to:** DIN VDE 0620-1:2013  
DIN VDE 0620-2-1:2013  
EN 61643-11:2012  
AfPS GS 2014:01 PAK

The product meets the safety and health requirements of the German Product Safety Act section 20 to 22 ProdSG. The certification marks shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification marks in any way. In addition the certificate holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. See also notes overleaf.

**Test report no.:** 704101503130-00**Valid until:** 2020-11-01**Date,** 2015-11-09  
( Yi Zhu )

Page 1 of 2





Product Service

**CERTIFICATE**  
**No. Z1A 15 11 11176 655**

Model	Number of Schuko socket-outlets	With Switch	With SPD
CSL 4 DE 3799	4	Yes	---
CSL SP 4 DE 3799	4	Yes	Yes
CSL 8 DE 3799	8	Yes	---
CSL SP 8 DE 3799	8	Yes	Yes