

BlueSolar PWM-Light Lade-Regler 12/24V

www.victronenergy.com



BlueSolar PWM-Light 10 A

Funktionen

- Lastausgang mit Funktion zum Trennen bei niedriger Batteriespannung
- Lichtgesteuert, nur ein Timer.
- Zweistellige Siebensegmentanzeige zum schnellen und einfachen Einstellen der Lastausgangsfunktion, inklusive Timer-Einstellung.
- Ladung der Batterie in drei Stufen (Konstantstrom, Konstantspannung, Ladeerhaltung), nicht programmierbar.
- Lastausgang gegen Überlastung und Kurzschlüsse gesichert.
- Verpolungsschutz für Solaranlage und/oder Batterie.

Optionen für Tag- und Nachteinstellungen

Weitere Einzelheiten finden Sie im Handbuch

Blue Solar PWM-Light	12/24-5	12/24-10	12/24-20	12/24-30
Batteriespannung	12/24 V mit automatischer Systemspannungserkennung			
Nennladestrom	5 A	10 A	20 A	30 A
Automatische Lastabschaltung	Ja			
Maximale Solar-Spannung	28 V / 55 V (1)			
Eigenverbrauch	< 10 mA			
Lastausgang	Manuelle Steuerung + Abschalten bei niedriger Spannung			
Schutz	Verpolung an Batterie (Sicherung) Ausgangskurzschluss Übertemperatur			
Überlastungsschutz	Abschalten nach 6o s bei einer Last von 130%			
	Abschalten nach 5 s bei einer Last von 160%			
	Kurzschluss: sofortiges Abschalten			
Erdung	Gemeinsame positive Erdung			
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +50°C (volle Last)			
Feuchte (nicht kondensierend)	Max. 95%			
		BATTERIE		
"Konstant"-Ladespannung (absorption)	14,2 V / 28,4 V			
"Erhaltungs"-Ladespannung (float)	13,8 V / 27,6 V			
Abschalten der Last bei geringer Spannung	11,2 V / 22,4 V			
Erneutes Verbinden der Last nach	12,6 V / 25,2 V (manuell)			
niedriger Spannung	13,1 V / 26,2 V (automatisch)			
		GEHÄUSE		
Schutzklasse "	IP20			
Klemmengröße			5 mm² / AWG10	
Gewicht	0,2 kg 0,2 kg			
Maße (HxBxT)			33,5 mm (2,8 x 5,3 x 1,3 Zoll)	
Sicherheit		NORMEN	IEC 62109-1	
EMC	EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, ISO 7637-2			
EIVIC		EIN 01000-0-1	1, EN 01000-0-3, 150 7637-2	
1) Bei 12 V, Solarmodule mit 36 Zellen vo Bei 24 V, Solarmodule mit 72 Zellen oder 2x 36 Zellen in Serie verwenden	 2) 2 Stunden, nachdem die Konstantspannung erreicht wurde, schaltet der Regler auf das niedrigere Erhaltungsspannungslevel um. Immer, wenn die Batteriespannung niedriger als 13 V ist, wird ein neuer Ladezyklus ausgelöst. 			