

④ Treppenlicht-Zeitschalter

⑥ Staircase time switch

⑦ Minuterie d'escalier

⑨ Interruttore a tempo automatico per scale

⑤ Minutero de escalera

⑧ Automático de escada

⑩ Traplicht-tijdschakelaar

⑪ Trappiljus automati

⑫ Trappebelysningsstidskontakt


⑬ Porrasvaloautomaatti

⑭ Trappeautomat


⑮ Wyłącznik schodowy




1800 W




1800 W




Elektronik
13x7, 7x11, 5x15,
5x20, 4x23 W




Elektronik
200 VA




parallelkompensiert
konventionell




Duo
konventionell



reihenkompensiert
konventionell




unkompensiert
konventionell



1200 VA
konventionell



ELPA 047



- ④ Gerät allein in eine Dose einbauen!
- ⑥ Install only the device into a socket.
- ⑦ Encastrez l'appareil seul dans le boîtier.
- ⑨ Installare l'apparecchio in una sola scatola.
- ⑩ Montar sólo un aparato en cada toma.
- ⑪ Montar aparelho isolado numa embalagem.
- ⑫ Apparaat alleen in een inbouwdoos monteren.
- ⑬ Montera endast en apparat i en dosa.
- ⑭ Montér apparatet alene i en dåse.
- ⑮ Pistorasiaan saa asentaa vain tämän laitteen.
- ⑯ Apparatet installeres alene i en boks.
- ⑰ Wbudowć samo urządzenie do puszki.



Theben AG

Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
DEUTSCHLAND
Fon +49 (0) 74 74/6 92-0
Fax +49 (0) 74 74/6 92-150

Service

Fon +49 (0) 74 74/6 92-369
Fax +49 (0) 74 74/6 92-207
hotline@theben.de

**Adresses, telefon numbers etc.
www.theben.de**



- ④ 3/4-Leiter-Anschlussbeispiele
(3-Leiter für Neuanlagen nicht erlaubt!)
- ⑥ 3/4 conductor connection examples
(3-way conductors not allowed in new systems!)
- ⑦ Examples de raccordement de conducteurs 3/4
Conducteurs 3 non autorisés pour une nouvelle installation !
- ⑨ Esempi di collegamento con conduttori 3/4
sistema a 3 conduttori non ammesso per impianti nuovi!
- ⑩ Ejemplos de conexión de conductores 3/4
¡No se permiten 3 conductores para instalaciones nuevas!
- ⑪ Exemplos de conexão de condutores de 3/4
Não é permitida uma conexão de condutores de 3 para novas instalações!
- ⑫ 3/4-leiding-aansluitvoorbeelden
Een systeem met 3 leidingen is bij nieuwe installaties niet toegestaan!
- ⑬ 3/4-ledaranslutningsexempel
3-ledare ej tillåtet för nya anläggningar!
- ⑭ Eksempler på 3/4-leder-tilslutning
3-leder ikke tilladt til nye anlæg!
- ⑮ 3/4 johdin, liittäntäesimerkit
Uusissa laitteistoissa ei ole sallittua käyttää kolmijohdinjärjestelmää!
- ⑯ Tilkoblingsexemplar med 3/4-leder
3-leder ikke tillatt i nye anlegg!
- ⑰ Przykłady połączeń przewodów 3/4
3 przewody w nowych urządzeniach są zabronione!

- ④ Um jegliche Brandgefahr und Gefahr eines elektrischen Schläges ausschließen zu können, darf das Gerät nur von einer Elektrofachkraft entsprechend den nationalen Vorschriften und jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen angeschlossen und montiert werden. Eingriffe und Veränderungen am Gerät führen zum Erlöschen des Garantieanspruches.
- ⑥ To be able to eliminate all fire hazards and the risk of electric shock, the device must be connected and installed by a qualified electrician and in accordance with the national regulations and valid safety requirements. Tampering with or making modifications to the device will invalidate the guarantee.
- ⑦ Afin d'exclure tout risque d'incendie ou d'électrocution, le raccordement et le montage de l'appareil sont réservés à un électricien spécialisé, conformément aux prescriptions nationales et aux consignes de sécurité applicables. Les interventions et les modifications effectuées sur l'appareil entraînent l'annulation de la garantie accordée.
- ⑨ Per poter escludere qualsiasi pericolo di incendio o di una scossa, l'apparecchio va collegato e montato esclusivamente da personale elettrotecnico specializzato secondo i vigenti regolamenti e disposizioni di sicurezza nazionali. Interventi e modifiche all'apparecchio comportano la cessazione immediata della garanzia.
- ⑩ Para excluir cualquier riesgo de incendio o de descarga eléctrica, el aparato sólo debe ser montado y conectado por personal electricista especializado siguiendo las normas nacionales y de seguridad vigentes. En caso de intervención o modificación en el aparato expirará todo derecho de garantía.
- ⑪ De modo a excluir quaisquer perigos de incêndio ou o perigo de um choque eléctrico, o aparelho só pode ser montado e ligado por técnicos especializados, sob observância dos regulamentos nacionais em vigor e as respectivas determinações de segurança. Quaisquer alterações no aparelho resultam na anulação dos direitos de garantia.
- ⑫ Om elk brandgevaar en gevaar van elektrische stroomslagen te kunnen uitsluiten mag het apparaat uitsluitend door gequalificeerde electriciens overeenkomstig de nationale voorschriften en de veiligheidsrichtlijnen worden aangesloten en worden gemonteerd. Bij veranderingen aan het apparaat vervalt het recht op garantie.
- ⑬ För undvikande av brandfara och risk för elektriska stötar får apparaten endast anslutas och monteras av behörig elmontör. Gällande nationella bestämmelser och säkerhetsföreskrifter skall följas. Ingrepp eller ändringar i apparaten medför att garantin upphör att gälla.
- ⑭ For at kunne udelukke brandfare og fare for elektriske støt må apparatet kun tilsluttes og monteres af en uddannet elektriker efter de nationale forskrifter og gældende sikkerhedsbestemmelser. Indgreb og ændringer på apparatet fører til bortfald af garantikrav.
- ⑮ Jotta palovaara ja sähköiskun vaara voitaisiin poistaa kokonaan, vain sähköalan ammattilaisten saa liittää ja asentaa laitteen kansallisten määärysten ja voimassa olevien turvallisuusmääärysten mukaan. Jos laitteeseen tehdään toimenpiteitä tai muutokset, takuu raukeaa.
- ⑯ For å unngå brannfare og fare for elektrisk støt må apparatet bare tilkobles og monteres av autorisert elektroinstallatør i samsvar med nasjonale forskrifter og alle gyldige sikkerhetsbestemmelser. Innrep i og endringer på apparatet fører til bortfall av garantien.
- ⑰ Aba wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie pożarem i niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, urządzenie to może być podłączane i montowane wyłącznie przez elektryka zgodnie z przepisami lokalnymi oraz obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Wszelkie ingerencje i zmiany dokonywane w urządzeniu powodują wygaśnięcie gwarancji.