




Produktdetails

MT/S8.12.2M

MT/S8.12.2M Sicherheitsterminal, 8fach, REG



Allgemeine Informationen

Typ	MT/S8.12.2M
Bestellnummer	2CDG110110R0011
EAN	4016779711869
Beschreibung	MT/S8.12.2M Sicherheitsterminal, 8fach, REG
Langbeschreibung	findet Anwendung als Schnittstelle zwischen Sensoren der Sicherheitstechnik und dem KNX. Das Gerät besitzt Eingänge, sogenannte Meldergruppen. Sie dienen dem überwachten Anschluss von passiven Meldern (z.B. Magnetkontakten und/oder Glasbruchsensoren) an ABB i-bus® KNX oder zum Anschluss von potentialfreien Kontakten in Anwendungen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen. Es stehen 3 Relaiskontakte zur Verfügung zur direkten Ansteuerung der Signalgeber oder Meldung von Statusinformationen. Das Sicherheitsterminal kann als System mit selbständiger Alarmlogik oder in Kombination mit dem Sicherheitsmodul SCM/S oder einer Einbruchmelderzentrale (GM/A 8.1 oder L240 mit KNX Schnittstelle XS/S) verwendet werden. Das Gerät benötigt eine externe 12 V DC SELV Hilfsspannung (z.B. NTU/S 12.2000.1).

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	2CDG941072P0002
Montageart	DIN-Schiene

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	2CDC513044D0201 2CDC513045D0201
Anzahl Ausgänge	3
Anzahl Eingänge	Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 8
Anzahl Eingangskanäle	8
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Sensortyp	Signalisierung Gruppenklemme
Manuelle Bedienung	Ja
Anzahl Batterien	0

Elektrische Daten	
Hilfsspannung AC/DC	12 V DC
Ausgangsspannung (U _{out})	12 V DC
Maximaler Schaltstrom	0.6 A
Verlustleistung	1.2 W

Design	
Farbe	lichtgrau

Abmessungen	
Breite in Teilungseinheiten	4
Breite	72 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	64.5 mm
Gewicht	0.15 kg
Maßzeichnung	2CDC072033F0015

Material Compliance	
RoHS Information	2CDK513014D2701
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CDK513014D2701

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC001100 - Bussystem-Sensorüberwachung

eClass	V11.0 : 27143130
UNSPSC	39121801
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Sicherheit

