

Serie P BZT PRV4 BL 35X15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Imagen de producto



Marshalling de señales DCS

Nuestros innovadores bloques de bornes PRV para marshalling de señales DCS con conexión PUSH IN y nuestros bornes para marshalling de señales DCS multifuncionales con una conexión por tornillo (WMF) no solo ahorran espacio en el cuadro, sino que también garantizan una transmisión de señales más efectiva en los sistemas de control de procesos.

Datos generales para pedido

Tipo	BZT PRV4 BL 35X15
Código	1267980000
Versión	Serie P, Soporte de señalización, azul, Número de pisos: 4, TS 35 x 15
GTIN (EAN)	4032248113002
U.E.	20 Pieza

Serie P
BZT PRV4 BL 35X15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Anchura	10,2 mm	Anchura (pulgadas)	0,402 inch
Altura	70 mm	Altura (pulgadas)	2,756 inch
Profundidad	54,5 mm	Profundidad (pulgadas)	2,146 inch
Peso neto	11,6 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento, max.	40 °C	Temperatura de almacenamiento, min.	10 °C
Temperatura de almacenamiento	10 °C...40 °C	Temperatura permanente de trabajo, min.	-50 °C
Temperatura permanente de trabajo, max.	125 °C		

Conductor embornable (conexión nominal)

Número de conexiones	8
----------------------	---

Datos del material

Material	Policarbonato	Color	azul
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		

Valores característicos del sistema

Versión	para carriles	Número de pisos	4
Número de puntos de embornado por piso	2	Carril	TS 35 x 15

Clasificaciones

ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC002848
eClass 6.2	27-14-11-35	eClass 7.1	27-14-11-20
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Datos de ingeniería	STEP
Documentación del usuario	StorageConditionsTerminalBlocks
Folleto/catálogo	CAT 1 TERM 16/17 EN