

OMNIMATE Housing - série CH20M CH20M BUS-PROFIL TS 35X7.5/250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

Illustration du produit







Modules d'adaptateurs d'alimentation pour l'alimentation et la distribution séparées de la tension d'alimentation pour les convertisseurs de signaux des séries ACT20 / MICROSERIES.

Les modules d'alimentation de 22,5 / 6,1 mm de largeur sont directement montés à côté des convertisseurs de signaux analogiques,

et la tension d'alimentation 24 VDC est optionnellement pontée via le bus du rail

profilé CH20M (série ACT20) ou simplement via des connexions transversales ZQV 4N (MICROSERIES). Par ailleurs, l'ACT20-Feed-In-PR0-S détecte les erreurs de tous les appareils montés sur le profilé CH20 BUS. En cas d'erreur, le relais d'état intégré envoie une alarme globale à la commande externe. En outre, deux alimentations

peuvent être raccordées à l'ACT20 Feed-In PRO-S en tant qu'alimentation primaire et de backup.

Une alimentation 100 % redondante est possible via deux modules Feed-In montés sur le profilé CH20 BUS.

Informations générales de commande

Туре	CH20M BUS-PROFIL TS 35X7.5/250
Référence	<u>1248150000</u>
Version	OMNIMATE Housing - série CH2OM, Longueur: 250 mm, Largeur: 25.1 mm
GTIN (EAN)	4050118053296
Cdt.	10 pièce(s)



OMNIMATE Housing - série CH20M CH20M BUS-PROFIL TS 35X7.5/250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	250 mm	Longueur (pouces)	9,842 inch
Largeur	25,1 mm	Largeur (pouces)	0,988 inch
Hauteur	6,2 mm	Hauteur (pouces)	0,244 inch
Poids net	17.4 g		

Températures

Température de fonctionnement , max. 85 °C	Température de fonctionnement , min50 °C
Température de stockage, max. 85 °C	Température de stockage, min40 °C
Plage de température montage, min25 °C	Plage de température montage, max. 85 °C

Classifications

ETIM 5.0	EC001031	ETIM 6.0	EC001031
eClass 6.2	27-18-08-02	eClass 7.1	27-18-27-02
eClass 8.1	27-18-27-02	eClass 9.0	27-18-27-90
eClass 9.1	27-18-27-90		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de	
conformité	DNV GL certification
Brochure/Catalogue	FL ANALO.SIGN.CONV. EN
_	MB DEVICE MANUF. EN
	CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN
	CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
	FL MACHINE SAFETY EN
	FL 72H SAMPLE SER EN
	PO OMNIMATE EN
Données techniques	<u>EPLAN</u>
Données techniques	<u>STEP</u>