FICHE TECHNIQUE - DILMC9-10(24VDC)



Contacteur de puissance, 3p+1F, 4kW/400V/AC3

Référence DILMC9-10(24VDC)
N° de catalogue 277468
Alternate Catalog XTCEC009B10TD



Illustration non contractuelle

Gamme de livraison			
Gamme			Contacteurs
Application			Contacteur de puissance pour moteurs
Autres appareils de la gamme			Contacteurs de puissance jusqu'à 170 A, tripolaires
Catégorie d'emploi			AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistances AC-3/AC-3e : Moteurs à cage : démarrage, coupure des moteurs lancés AC-4 : moteurs à cage (démarrage, freinage par contre-courant, inversion de marche, marche par à-coups)
			IE3 ✓
Remarque			Compatible également avec les moteurs de classe d'efficacité IE3.
Raccordement			Bornes à ressort
Nombre de pôles			3
Courant assigné d'emploi			
AC-3			
Remarque			À la température ambiante maximale autorisée (circuit ouvert) Également testé conformément à la norme AC-3e.
380 V 400 V	I _e	Α	9
AC-1			
Courant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hz			
nu			
à 40 °C	$I_{th} = I_e$	Α	22
sous enveloppe	I _{th}	Α	18
Courant thermique conventionnel 1 pôle			
nu	I _{th}	Α	50
sous enveloppe	I _{th}	Α	45
Puissance assignée d'emploi max. moteurs triphasés 50 - 60 Hz			
AC-3			
220 V 230 V	Р	kW	2.5
380 V 400 V	Р	kW	4
660 V 690 V	Р	kW	4.5
AC-4			
220 V 230 V	Р	kW	1.5
380 V 400 V	Р	kW	2.5
660 V 690 V	Р	kW	3.6
Nombre de contacts			
F = contact à fermeture			1F
Schéma			$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Remarques			Contacts selon EN 50012. Raccordement circuit auxiliaire, bobine et circuit principal par bornes à ressort. module de protection à varistance intégré
Combinable avec contacts auxiliaires			DILM32-XHIC DILA-XHIC(V)
Tension de commande			24 V DC

Type de courant AC/DC	avec bobine à courant continu
Connexion à SmartWire-DT	oui en combinaison avec le module contacteur DIL-SWD SmartWire DT
Taille	1

Caractéristiques techniques Généralités

Conferenté aux normes LORGÉNITÉ MECANIQUE ELECTRI 00967, UNE 0600, UL, CSA Longévité mécanique x 10° 10 Fréquence de manœuvres mécanique 900 Obaleur humée, constanto, selon IEC 60088-2-70 Résistance climatique "C 25 - 160 Appareil nous enveloppe "C 25 - 160 Appareil sous enveloppe "C 25 - 40 Stockage "C 40 - 80 Position de montage "C 40 - 80 Temperature aux choes (IEC/EN 60086-2-27) "C 40 - 80 Temperature aux choes (IEC/EN 60086-2-27) "C 40 - 80 Temperature aux choes (IEC/EN 60086-2-27) "C 40 - 80 Temperature aux choes (IEC/EN 60086-2-27) "C 10 - 10 Contract F 9 10 - 10 Contract F 9 5 Contract D 9 5 Contract F <	
Préquence de manœuvers mécanique Prépare de manœuvers	
Fréquence de mansaves mécanique annesuves h 9000 Résistance climatique Chaleur humide cyclique, selon IEC 60088-2-78 Chaleur humide cyclique, selon IEC 60088-2-79 Chaleur humide cyclique,	
Bobinie à DC Résistance climatique Chaleur humide, constante, selon IEC 60088-2-78 Chaleur humide cyclique, selon IEC 60088-2-79 Chaleur humide cyclique, selon IEC 6008-2-79 Chaleur humide cycliq	
Résistance climatique Température ambiante Appareil nu Appareil sous enveloppe Stockage Position de montage Formue aux chocs (IEC/EN 80088-2-27) Ondie demi-simusoridatie 10 ms Contacts principaux Contact F Contacts uxiliaires Contact Office aux chocs (IEC/EN 80088-2-27) en cas de montage sur établi Ondie demi-simusoridatie 10 ms Contact principaux Contact F Contact principaux Contact F Contact principaux Contact F Contact D Tenue aux chocs (IEC/EN 80088-2-27) en cas de montage sur établi Ondie demi-simusoridatie 10 ms Contact principaux Contact F Contact principaux Contact	
Température ambiante Appareil nu Appareil nu Appareil sous enveloppe Stockage Position de montage Position de montage Tenue aux chocs (IEC/EN 80088-2-21) Contacts principaux Contacts principaux Contacts (Contacts principaux Contacts (Contacts principaux Contacts (Contacts principaux Contact (Contacts principaux Contact (Contact (Contacts principaux) Contact (Contact (C	
Appareil nu Appareil sous enveloppe Stockage C - 25 - 40 Stockage C - 40 - 80 Position de montage Tenue aux chocs (IEC/EN 80088-2-27) Onde demi-sinusoidale 10 ms Contacts principaux Contacts principaux Contact F Contact auxiliaires Contact O g 7 Contact O g 5 Contact O g 6 Contact O g 7 Cont	
Appareil sous enveloppe Stockage Position de montage Position de montage Tenue aux chocs (IEC/EN 60085-2-27) Onde demi-sinusolidale 10 ms Contacts principaux Contact F Contacts auxiliaires Contact F Contact Contact P Contact D Contact D Contact D Contact D Contact P Contact D Contact P Con	
Stockage °C -40 - 80 Position de montage Contact submission (IEC/EN 60068-2-27) Description (IEC/EN 60068-2-27)	
Position de montage Fenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27) Onde demi-sinusoidale 10 ms Contacts principaux Contact F Contacts auxiliaires Contact COntact Succiliaires Contact CONT	
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27) Onde demi-sinusoidale 10 ms Contact F Contact F Contact Contact F Contact D Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27) en cas de montage sur établi Onde demi-sinusoidale 10 ms Contact F Contact B Contact F Contact B	
Onde demi-sinusoïdale 10 ms Contacts principaux Contact F Contact auxiliaires Contact F Contact O Tenue aux chocs (CEI/EN 60068-2-27) en cas de montage sur établi Onde demi-sinusoïdale 10 ms Contact F Contact principaux Contact F Contact principaux Contact F Q	
Contacts principaux Contact F Contacts auxiliaires Contact F Contact C S S S S S S S S S S S S S S S S S S	
Contact F Contact auxiliaires Contact F Contact C Contact C Contact O Tenue aux chocs (CEI/EN 60069-2-27) en cas de montage sur établi Onde demi-sinusoïdale 10 ms Contacts principaux Contact F Gontact S Contact F Gontact S Contact F Gontact S Contact F Gontact S Contact S	
Contact a uxiliaires Contact F Contact	
Contact a uxiliaires Contact F Contact C Contact S principaux Contact F Contact S Contact C C C Contact C C C Contact C C C Contact C C C C C Contact C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
Contact O Tenue aux chocs (CEI/EN 60068-2-27) en cas de montage sur établi Onde demi-sinusoïdale 10 ms Contacts principaux Contact F Contacts auxiliaires Contact F Contact A ouverture Q 3.4 Contact à ouverture Q 3.4 Degré de protection Capot de protection directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274) Altitude d'installation Poids bobine à DC Raccordement par bornes à ressort	
Contact 0 Tenue aux chocs (CEI/EN 60068-2-27) en cas de montage sur établi Onde demi-sinusoïdale 10 ms Contacts principaux Contact F Contact S auxiliaires Contact F Contact A converture Q 3.4 Contact à ouverture Q 3.4 Degré de protection Capot de protection directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274) Altitude d'installation Poids bobine à DC Raccordement par bornes à ressort	
Tenue aux chocs (CEI/EN 60068-2-27) en cas de montage sur établi Onde demi-sinusoïdale 10 ms Contacts principaux Contact F Contacts auxiliaires Contact F Contact F Contact F Contact F G 3.4 Contact F G 1P20 Capot de protection Capot de protection directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274) Altitude d'installation Poids bobine à DC Raccordement par bornes à ressort	
Contacts principaux Contact F Contacts auxiliaires Contact F Contact F Contact F Contact F Contact à ouverture g 3.4 Degré de protection Capot de protection directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274) Altitude d'installation m max. 2000 Poids bobine à DC Raccordement par bornes à ressort	
Contacts auxiliaires Contact F Contact F Contact à ouverture Degré de protection Capot de protection directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274) Altitude d'installation Poids bobine à DC Raccordement par bornes à ressort	
Contact F Contact À ouverture Degré de protection Capot de protection directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274) Altitude d'installation Poids bobine à DC Raccordement par bornes à ressort S 4.4 1P20 Sécurité des doigts et du dos de la main assurée m max. 2000 kg 0.29	
Contact F Contact à ouverture g 3.4 Degré de protection Capot de protection directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274) Altitude d'installation Poids bobine à DC Raccordement par bornes à ressort g 3.4 IP20 Sécurité des doigts et du dos de la main assurée m max. 2000 kg 0.29	
Contact à ouverture g 3.4 Degré de protection Capot de protection directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274) Altitude d'installation m max. 2000 Poids bobine à DC kg 0.29 Raccordement par bornes à ressort	
Degré de protection Capot de protection directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274) Altitude d'installation Poids bobine à DC Raccordement par bornes à ressort IP20 Sécurité des doigts et du dos de la main assurée m max. 2000 kg 0.29	
Capot de protection directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274) Altitude d'installation Poids bobine à DC Raccordement par bornes à ressort Sécurité des doigts et du dos de la main assurée m max. 2000 kg 0.29	
Altitude d'installation m max. 2000 Poids bobine à DC kg 0.29 Raccordement par bornes à ressort	
Poids bobine à DC kg 0.29 Raccordement par bornes à ressort	
bobine à DC kg 0.29 Raccordement par bornes à ressort	
Raccordement par bornes à ressort	
Sections raccordables, conducteurs principaux	
Conducteurs à âme massive	
Conducteur souple ${\rm mm}^2$ 1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 2,5)	
Conducteurs souples avec embout $mm^2 = 1 \times (0,75 - 1,5) \\ 2 \times (0,75 - 1,5)$	
âme massive ou multibrins AWG 18 - 14	
Longueur à dénuder mm 10	
Sections raccordables, conducteurs auxiliaires	
Conducteurs à âme massive $mm^2 = \frac{1 \times (0.75 - 2.5)}{2 \times (0.75 - 2.5)}$	
Conducteur souple ${mm}^2$ $1 \times (0,75 - 2,5)$ $2 \times (0,75 - 2,5)$	

souples avec embout		2	1 x (0,75 - 1,5)
Souples avec ellipout		mm ²	$2 \times (0.75 - 1.5)$
âme massive ou multibrins		AWG	18 - 14
Longueur à dénuder		mm	10
Outil			
Largeur de lame du tournevis		mm	3.5
Bornes Push-in			
Sections raccordables, conducteurs principaux			
âme massive ou multibrins		AWG	18 - 14
Circuits principaux			
Tension assignée de tenue aux chocs	U _{imp}	V AC	8000
Catégorie de surtension/Degré de pollution			111/3
Tension assignée d'isolement	Ui	V AC	690
Tension assignée d'emploi	U _e	V AC	690
Séparation sûre selon EN 61140			
entre bobine et contacts		V AC	400
entre les contacts		V AC	400
Pouvoir de fermeture ($\cos \phi$ selon IEC/EN 60947)			
	jusqu'à 525 V	Α	126
Pouvoir de coupure			
220 V 230 V		Α	90
380 V 400 V		Α	90
500 V		Α	70
660 V 690 V		Α	50
Tenue aux courts-circuits			
Par fusible (calibre max.)			
Coordination de type "2"			
500 V	gG/gL 1000 V	Α	20
690 V	gG/gL 690 V	Α	16
Coordination de type "1"			
500 V	gG/gL 1000 V	Α	35
690 V	gG/gL 690 V	Α	20
Tension alternative			
AC-1			
Courant assigné d'emploi			
Courant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hz			
nu			
à 40 °C	$I_{th} = I_e$	Α	22
à 50 °C	$I_{th} = I_e$	Α	21
à 55 °C	$I_{th} = I_e$	Α	21
à 60 °C	I _{th} =I _e	Α	20
sous enveloppe	I _{th}	Α	18
Courant thermique conventionnel 1 pôle			
nu	I _{th}	Α	50
sous enveloppe	I _{th}	Α	45
AC-3	-111	, ·	
Courant assigné d'emploi			
ouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz			
Remarque			À la température ambiante maximale autorisée (circuit ouvert)
nomurquo			Également testé conformément à la norme AC-3e.
220 V 230 V	l _e	Α	9
240 V	l _e	Α	9
380 V 400 V	l _e	Α	9
415 V	l _e	Α	9
440 V	l _e	A	9
110 1	-е	,,	•

500 V	I _e	Α	7
660 V 690 V	I _e	Α	5
Puissance assignée d'emploi	Р	kW	
220 V 230 V	Р	kW	2.5
240 V	Р	kW	3
380 V 400 V	Р	kW	4
415 V	Р	kW	5.5
440 V	Р	kW	5.5
500 V	Р	kW	4.5
660 V 690 V	Р	kW	4.5
AC-4			
ouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz			
220 V 230 V	I _e	A	6
240 V	I _e	A	6
380 V 400 V	l _e	A	6
415 V	l _e	A	6
440 V	I _e	Α	6
500 V	l _e	Α	5
660 V 690 V	l _e	Α	4.5
Puissance assignée d'emploi	P	kW	
220 V 230 V	P	kW	1.5
240 V	P	kW	1.6
380 V 400 V	P	kW	2.5
415 V	P	kW	2.8
440 V	P	kW	3
500 V	P	kW	2.8
660 V 690 V	P	kW	3.6
Tension continue			
Courant assigné d'emploi l _e			
DC-1			
60 V	le	Α	20
110 V	l _e	Α	20
220 V	l _e	Α	15
Pertes par effet Joule			
tripolaire, sous I _{th} (60°)		W	4.4
Pertes par effet Joule sous I _e AC-3/400 V		W	0.9
Impédance par phase		mΩ	4.6
Circuits magnétiques			
Plage de fonctionnement bobine à DC	Annal	v II	0.9 11
	Appel	x U _c	0.8 - 1.1
Remarque			0.85 - 1.1 uniquement avec modules de contacts auxiliaires avec 3 (ou plus) contacts à fermeture 0,7 - 1,3 sans modules de contacts auxiliaires et avec température de l'air ambiant +40 °C
bobine à DC	Chute	$x\boldsymbol{U}_{c}$	0.15 - 0.6
Remarque			au minimum : redresseurs à pont 2 impulsions avec lissage ou redresseurs à pont triphasés
Consommation de la bobine à l'état froid et sous 1.0 x U _S		147	
avec bobine DC	Appel	W	4,5
avec bobine DC	Maintien	W	4,5
Facteur de marche		% FM	100
Temps de commutation à 100 % U _S (valeurs approx.)			
Contacts principaux			
bobine à DC		ms	
fermeture		ms	2
Durée de fermeture		ms	< 31

aa.		
ouverture Durée d'ouverture	ms	< 12
Durée d'arc	ms	
Compatibilité électromagnétique (CEM)	ms	10
Emission		selon EN 60947-1
Immunité		selon EN 60947-1
Caractéristiques électriques homologuées		
Pouvoir de coupure		
Puissance moteur maximale		
triphasés		
200 V208 V	НР	3
230 V240 V	НР	3
460 V480 V	HP	5
575 V600 V	НР	7.5
monophasés		
115 V120 V	НР	0.5
230 V240 V	HP	1.5
Utilisation générale	А	20
Contacts auxiliaires		
Pilot Duty		
Avec bobine AC		A600
Avec bobine DC		P300
General Use		
AC	V	600
AC	А	10
DC	V	250
DC	А	1
Short Circuit Current Rating	SCCR	
Valeur nominale de base		
Courant nominal de court-circuit (SCCR)	kA	5
Fusible max.	Α	45
max. CB	Α	60
480 V High Fault		
Courant nominal de court-circuit SCCR (fusible)	kA	30/100
Fusible max.	Α	25 Class RK5/20 Class J
Courant nominal de court-circuit SCCR (disjoncteur)	kA	65
max. CB	Α	16
600 V High Fault		
Courant nominal de court-circuit SCCR (fusible)	kA	30/100
Fusible max.	Α	25 Class RK5/20 Class J
Special Purpose Ratings		
Electrical Discharge Lamps (Ballast)		
480V 60Hz 3 phases, 277V 60Hz 1 phase	А	18
600V 60Hz 3 phases, 347V 60Hz 1 phase	А	18
Incandescent Lamps (Tungsten)		
480V 60Hz 3 phases, 277V 60Hz 1 phase	А	14
600V 60Hz 3 phases, 347V 60Hz 1 phase	А	14
Resistance Air Heating		
480V 60Hz 3 phases, 277V 60Hz 1 phase	Α	18
600V 60Hz 3 phases, 347V 60Hz 1 phase	А	18
Refrigeration Control (CSA only)		
LRA 480V 60Hz 3 phases	А	60
FLA 480V 60Hz 3 phases	А	10
LRA 600V 60Hz triphasé	А	60
	A A	10

LRA 480V 60Hz 3 phases	А	54
FLA 480V 60Hz 3 phases	А	9
Elevator Control		
200V 60Hz 3 phases	НР	2
200V 60Hz 3 phases	Α	7.8
240V 60Hz 3 phases	НР	2
240V 60Hz 3 phases	Α	6.8
480V 60Hz 3 phases	НР	3
480V 60Hz 3 phases	Α	4.8
600V 60Hz 3 phases	НР	5
600V 60Hz 3 phases	Α	6.1

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée	In	Α	9
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant	P _{vid}	w	0.3
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant	P _{vid}	W	0
Puissance dissipée statique, dépendante du courant	P _{vs}	W	4.5
Pouvoir d'émission de puissance dissipée	P _{ve}	W	0
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	60
Certificat d'homologation IEC/EN 61439			
10.2 Résistance des matériaux et des pièces			
10.2.2 Résistance à la corrosion			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Elevation			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes			Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur			Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement			
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle			Sous la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs			Sous la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante			Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement			Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits			Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique			Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique			Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.


Caractéristiques techniques ETIM 7.0

our do to miniquo o Er mir 7.0		
Commutateurs basse tension (EG000017) / Contacteur de puissance pour courant alternatif (EC000066)		
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Contacteur (BT) / Contacteur de puissance (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])		
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz	V	0 - 0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz	V	0 - 0
tension d'alimentation de courant nominal Us CC	V	24 - 24


type de tension d'actionnement		DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V	Α	22
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V	Α	9
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V	kW	4
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V	Α	6
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V	kW	2.5
puissance de fonctionnement nominale NEMA	kW	3.7
adapté à un montage sur rail		non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture		1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture		0
type de raccordement du circuit principal		raccordement par borne à ressort
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux		0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux		3

Homologations

Product Standards	IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.	E29096
UL Category Control No.	NLDX
CSA File No.	012528
CSA Class No.	2411-03, 3211-04
North America Certification	UL listed, CSA certified
Specially designed for North America	No



- 1 : Relais thermiques 2 : Modules de protection 3 : Modules de contacts auxiliaires



Moteurs à cage Conditions d'emploi Enclenchement :à l'arrêt Coupure :moteur lancé Caractéristiques électriques

Enclenchement : jusqu'à 6 x courant assigné moteur

Coupure : jusqu'à 1 x courant assigné moteur

Catégorie d'emploi 100 % AC-3 Exemples d'utilisation Compresseurs Ascenseurs Malaxeurs Pompes

Escaliers roulants Mélangeurs

Ventilateurs Bandes transporteuses


Centrifugeuses

Volets

Elévateurs à godets

Climatisation


Fonctions générales sur machines-outils



Service intensif
Moteurs à cage
Conditions d'emploi
Marche par à-coups, freinage par contre-courant, inversion brutale
Caractéristiques électriques
Enclenchement : jusqu'à 6 x courant assigné moteur
Coupure : jusqu'à 6 x courant assigné moteur
Catégorie d'emploi
100 % AC-4

Catégorie d'emploi 100 % AC-4 Exemples d'utilisation Machines d'imprimerie Machines à tréfiler Centrifugeuses

Fonctions spéciales sur machines-outils



Récepteurs autres que les moteurs, tripolaires, tétrapolaires
Conditions d'emploi
Charges non inductives ou faiblement inductives
Caractéristiques électriques
Enclenchement : 1 x courant assigné
Coupure : 1 x courant assigné
Catégorie d'emploi
100 % AC-1
Exemples d'utilisation

