



Relais de contrôle d'asymétrie, 300 - 500 V AC, 50/60 Hz

Référence

N° de catalogue

Alternate Catalog


No.

EMR6-A500-D-1

184762

EMR6-A500-D-1

Gamme de livraison

Gamme			Relais de mesure et de surveillance EMR
Fonction de base			Relais de contrôle d'asymétrie
			Alimentation en tension provenant du circuit de mesure Temporisation à l'appel : aucune = 0 ou réglable de 0,1 à 30 s Seuils et asymétrie réglables de 2 à 25 % de la valeur moyenne des tensions de phase
Tension de surveillance par phase	U _N	V AC	300 - 500 V AC, 50/60 Hz
Surveillance de			Ordre des phases Manque de phase Asymétrie
Valeurs-limites réglables			Asymétrie
Schéma			
Tension d'alimentation			300 - 500 V AC, 50/60 Hz
Largeur		mm	22.5

Caractéristiques techniques

Généralités

Conformité aux normes			IEC/EN 60255-6, IEC255-6, UL, CE
Longévité mécanique	manœuvres	x 10 ⁶	30
Résistance climatique			Chaleur humide cyclique selon CEI 60068-2-30 : cycle de 24 heures, 55° C, humidité relative 93%, 96 h
Température ambiante			
Modes de fonctionnement		°C	
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	+ 60
Stockage		°C	- 40 - 85
Position de montage			Quelconque
Résistance aux chocs			Classe 2
Degré de protection			
bornes			IP20
Boîtiers			IP50
Sections raccordables		mm ²	
Conducteur à âme massive		mm ²	1 x 0.5-2.5 (1 x 18-14 AWG)
Conducteur souple avec embout		mm ²	2 x 0.5-1.5 (2 x 18-16 AWG)

Tournevis pour vis à fente		mm	5.5 x 0.8
Couple de serrage		Nm	0.5 - 0.8
Montage			Fixation par encliquetage sur profilé chapeau IEC/EN 60715
MTBF (temps moyen entre pannes)			382977 h

Circuits électriques

Tension assignée de tenue aux chocs	U _{imp}	V AC	4000
Catégorie de surtension/Degré de pollution			III/3

Alimentation

Tension d'alimentation			300 - 500 V AC, 50/60 Hz
Plage de fonctionnement		x U _c	0.85 - 1.2
Consommation		VA	15
Fréquence assignée	f	Hz	50 - 60
Facteur de marche		% FM	100

Circuit de temporisation

Temporisation à l'appel		s	0,2
Temporisation à la chute		s	Réglable de 0.1 - 30
Dérive de la temporisation dans la plage de la tension d'alimentation		%	0.5
Dérive de la temporisation dans la plage de température		%/°C	0.06

Circuits de mesure

Fréquence		Hz	50
Hystérésis		%	20
Hystérésis		%	
Hystérésis max.		%	20
Fréquence		Hz	50
Dérive en fonction de la température		%/°C	≤ 0.06
Dérive dans la plage de la tension d'alimentation		%	0.5

Visualisation d'état

Relais de sortie excité			DEL, jaune
Défauts			DEL, rouge
Affichage d'état (LED) :			vert, allumée : tension d'alimentation jaune, allumée : relais en position de travail jaune, clignote : temporisation active rouge, allumée (F1 & F2) : asymétrie rouge : F1 allumée, F2 clignote : manque de phase rouge, clignote (F1 & F2 en alternance) : défaut d'ordre de phases

Circuits des sorties à relais

Tension assignée d'emploi	U _e	V AC	500
Courant assigné d'emploi	I _e	A	
AC-12 sous 230 V	I _e	A	4
AC-15 sous 230 V	I _e	A	3
DC-12 sous 24 V	I _e	A	4
DC-13 sous 24 V	I _e	A	2
Minimum Switching capacity			10 mA / 24 V
Longévité électrique (AC-12/230 V/4 A)	manœuvres	x 10 ⁶	
Longévité électrique	manœuvres	x 10 ⁶	> 0.3
Tenue aux courts-circuits			
Calibre max. du fusible	rapide/gL	A	10

Compatibilité électromagnétique (CEM)

Compatibilité électromagnétique (CEM)			IEC/EN 60947-6-2
Décharges électrostatiques	Décharge au contact / dans l'air	kV	IEC/EN 61000-4-2 niveau 3
Champs électromagnétiques rayonnés			IEC/EN 61000-4-3 niveau 3
Transitoires rapides en salves			IEC/EN 61000-4-4 niveau 3
Ondes de choc			IEC/EN 61000-4-5 niveau 4
Perturbations conduites			IEC/EN 61000-4-6 niveau 3

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
---	--	--	--

Température d'emploi min.	°C	-25
Température d'emploi max.	°C	60
Certificat d'homologation IEC/EN 61439		
10.9 Propriétés d'isolement		
10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante		Sous la responsabilité du tableautier.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Relais (EG000019) / Relais de surveillance de phase (EC001441)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Appareil de surveillance(technique de commutation basse tension) / Appareil de surveillance d'asymétrie (ecl@ss10.0.1-27-37-18-03 [AKF097014])			
finition du raccordement électrique			borne à vis
avec pinces amovibles			non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz	V		300 - 500
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz	V		300 - 500
tension d'alimentation de courant nominal Us CC	V		0 - 0
type de tension d'actionnement			AC
fonction surveillance d'ordre de phase			oui
fonction détection d'erreurs de phase			oui
fonction détection de sous-tension			non
fonction détection de surtension			non
fonction détection d'asymétrie			oui
plage de mesure de la tension	V		300 - 500
délai de temporisation du déclenchement min. réglable	s		0.1
délai de temporisation du déclenchement max. admissible	s		30
délai de retardement du déclenchement min. réglable	s		0
délai de retardement du déclenchement max. admissible	s		0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture			0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture			0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs			2
largeur	mm		22.5
hauteur	mm		85.6
profondeur	mm		104.6

Homologations

Product Standards			IEC 255-6; UL 508; CSA-22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR, NKCR7
CSA File No.			UL report valid
CSA Class No.			3211-03
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada

Encombres

