

D A CH ELA-Einbau-Lautstärkesteller

Wichtige Hinweise zur Installation

- Die Installation darf nur durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Räumen geeignet.
- Die maximale Belastung des Lautstärkesters darf nicht überschritten werden:
35 W bei ATT-135/SI und ATT-235/WS,
50 W bei ATT-150/SI und ATT-250/WS.
- Das Gerät vor Feuchtigkeit und Hitze schützen.
- Der Lautstärkester muß in eine Einbaudose eingesetzt werden, z. B. MONACOR ATT-100 für ATT-135/SI und ATT-150/SI, ATT-200 für ATT-235/WS und ATT-250/WS.
- Wird das Gerät zweckentfremdet, falsch bedient, nicht richtig installiert oder nicht fachgerecht repariert, kann für eventuelle Schäden keine Haftung übernommen werden.

Anschluß

Bei Einsatz in einer ELA-Anlage ohne Pflichtempfangsschaltung den Lautstärkester nach Abb. 1 anschließen.

Bei Einsatz in einer ELA-Anlage mit Pflichtempfangsschaltung den Lautstärkester nach Abb. 2 anschließen. Bei Betätigung des Relais A in der Verstärkeranlage sind nun wichtige Durchsagen zu hören, auch wenn der Lautstärkester auf Minimum steht.

I Attenuatore da incasso PA per altoparlanti


Avviso importante per l'installazione

- L'installazione deve essere eseguita da personale autorizzato.
- Il dispositivo è adatto solo per l'uso in locali chiusi.
- Non si deve superare la potenza massima dell'attenuatore:
35 W per ATT-135/SI e ATT-235/WS
50 W per ATT-150/SI e ATT-250/WS
- Proteggere il dispositivo dall'umidità e dal calore.
- Montare l'attenuatore in una vaschetta da montaggio, p. es. MONACOR ATT-100 per ATT-135/SI e ATT-150/SI
ATT-200 per ATT-235/WS e ATT-250/WS.
- In caso di uso improprio o sbagliato, di scorretta installazione o di riparazione non a regola d'arte non si assumono responsabilità per eventuali danni.

Collegamento

Nel caso di uso in un impianto PA senza linea prioritaria di emergenza, collegare l'altoparlante come da fig. 1.

Nel caso di uso in un impianto PA con linea prioritaria di emergenza, collegare l'altoparlante come da fig. 2. Se viene attivato il relè A nell'impianto di amplificazione, si sentono gli avvisi importanti, anche se il regolatore è sul minimo.



GB PA Audio Transformer Attenuator

Important Notes for the Installation

- The installation must only be carried out by authorized skilled personnel.
- The unit is only suitable for indoor use.
- The max. load of the attenuator must not be exceeded:
35 W for ATT-135/SI and ATT-235/WS,
50 W for ATT-150/SI and ATT-250/WS.
- Avoid excessively warm locations for the unit or extra high humidity.
- The audio transformer attenuator must be placed in a housing, e. g. MONACOR ATT-100 for ATT-135/SI and ATT-150/SI,
ATT-200 for ATT-235/WS and ATT-250/WS.
- If the unit is used for a purpose other than originally intended, if it is operated, installed, or repaired in the wrong way, no liability can be taken over for possible damage.

Connection

Connect the audio transformer attenuator according to fig. 1 for the use in a PA system without emergency priority line.

Connect the audio transformer attenuator according to fig. 2 for the use in a PA system with emergency priority line. While actuating the relay A in the amplifier system, important announcements can now be heard, even if the attenuator is set to minimum.

F B CH Atténuateur d'impédance Public Address

Conseils d'installation

- Seul un technicien autorisé est habilité à effectuer l'installation.
- Cet appareil ne peut être utilisé qu'en intérieur.
- La charge maximale à ne pas dépasser est la suivante:
35 W ATT-135/SI et ATT-235/WS
50 W ATT-150/SI et ATT-250/WS
- Protégez l'appareil de la chaleur et de l'humidité.
- L'atténuateur doit être placé dans un boîtier approprié, par exemple MONACOR:
ATT-100 pour ATT-135/SI et ATT-150/SI
ATT-200 pour ATT-235/WS et ATT-250/WS
- Nous déclinons toute responsabilité si l'appareil est utilisé dans un autre but que celui d'origine, s'il n'est pas correctement installé ou si les réparations ne sont pas effectuées correctement.

Branchements

Pour une utilisation dans une installation de Public Address sans ligne de priorité, reliez l'atténuateur selon le schéma 1.

Dans le cas inverse, reliez l'atténuateur selon le schéma 2. Lorsqu'on active le relais A dans le système d'ampli, on peut entendre des annonces importantes, même si l'atténuateur est sur le minimum.

NL B Verzwakkingstransformator voor PA


Belangrijke opmerkingen voor het installeren

- De installatie dient te gebeuren door een gekwalificeerd vakman.
- Het toestel is enkel geschikt om binnenshuis te gebruiken.
- De maximale belastbaarheid van de verzwakker mag niet overschreden worden:
35 W voor de ATT-135/SI en ATT-235/WS
50 W voor de ATT-150/SI en ATT-250/WS
- Vermijd uitzonderlijk warme plaatsen en plaats het toestel niet naast bronnen die een brom kunnen veroorzaken zoals transformatoren en motoren.
- De audioverzwakker moet gemonteerd worden in een behuizing, bijvoorbeeld de MONACOR-behuizingen:
ATT-100 voor ATT-135/SI en ATT-150/SI
ATT-200 voor ATT-235/WS en ATT-250/WS
- In geval van verkeerde toepassingen, verkeerde installatie, bedieningsfouten of reparatie door derden, is de leverancier niet aansprakelijk voor eventuele schade.

Aansluiting

Voor gebruik in een PA-systeem kan men de verzwakkingstransformator verbinden zoals in figuur 1.

Indien het PA-systeem beschikt over een systeem om dringende berichten door te sturen moet de transformator aangesloten worden zoals in figuur 2. Door nu de relais A te bedienen kunnen belangrijke mededelingen gehoord worden zelfs met de verzwakker in de minimum-stand.




INSTRUCTIONS

SPEAKER LINE ATTENUATOR

FEATURES

- 10-step attenuation for high level audio signal.
- Low insertion loss.
- Controls up to 35 watts of speaker load.
- Handles 100V RMS input.
- Easy installation.

CONNECTION DIAGRAM



NOTE: Red Wire - Input
Black Wire - Common (Ground)
Green Wire - Output

ATTENUATIONS

<u>STEP</u>	<u>ATTENUATIONS</u>
10	0 (dB)
9	-3 ± 0.3
8	"
7	"
6	"
5	"
4	"
3	"
2	-6 ± 0.3
1	"
(Off) 0	-