VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastraße 27
32423 Minden

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Verbindungsmaterial, Klemme mit schraublosen Klemmstellen
Connecting device, terminal with screwless-type clamping units

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60998-1 (VDE 0613 Teil 1):2005-03; EN 60998-1:2004
DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613 Teil 2-2):2005-03; EN 60998-2-2:2004

Aktenzeichen: 257400-1441-0015 / 244620
File ref.:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Ausweis-Nr. 40029794 Blatt 1
Certificate No. *Page*

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2010-04-07
(letzte Änderung / updated 2018-01-12)

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

http://www.vde.com/zertifikat
http://www.vde.com/certificate

VDE

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastraße 27, 32423 Minden

Aktenzeichen / *File ref.*	letzte Änderung / *updated*	Datum / *Date*
257400-1441-0015 / 244620 / TL6 / RHZ	2018-01-12	2010-04-07

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029794.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029794.

Verbindungsmaterial, Klemme mit schraublosen Klemmstellen
Connecting device, terminal with screwless-type clamping units

Typ(en) / *Type(s)*

2273-…

Weitere Angaben siehe Anlage *Further information see appendix*	200 vom 2018-01-12 *200 dated 2018-01-12*
Warenzeicheninhaber *Trademark holder*	WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Anmerkung	Die mit "..." gekennzeichneten Stellen sind freigehalten zum Einfügen der Angabe der Ausführungsform gemäß Hersteller-Typenschlüssel, welcher in der Anlage zu dieser Zeichengenehmigung erläutert ist.
Remark	*Positions marked as "..." are kept free for insertion according to the manufacturer's type code which is explained in the enclosure to this Marks Approval.*

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.**
This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the ***EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU.***

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL6
Section TL6

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastraße 27, 32423 Minden

Rubrik / *Rubric*: 341

Ausweis-Nr. / *Certificate No.*: 40029794

Anlage / *Appendix*: 200

Aktenzeichen / *File ref.*: 257400-1441-0015/244620/TL6/RHZ

letzte Änderung / *updated*: 2018-01-12

Datum / *Date*: 2010-04-07

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029794.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029794.

Verbindungsmaterial, Klemme mit schraublosen Klemmstellen
Connecting device, terminal with screwless-type clamping units

Typ(en) ** *Type(s)*	Bemessungsisolationsspannung / V *Rated insulation voltage / V*	Bemessungsstrom / A *Rated current / A*	Bemessungsanschlußvermögen / mm² *Rated connecting capacity / mm²*	Kleinster Anschlußquerschnitt / mm² *Smallest cross-sectional area / mm²*	Schraubklemmstellen *Screw-type terminals*	Schraubenlose Klemmstellen *Screwless-type terminals*	Schneidklemmstellen *Insulation piercing terminals*	*Nicht* wiederverwendbar *Non - reusable*	Leiterart: flexibel *Kind of conductor: flexible*	Leiterart: starr *Kind of conductor: rigid*	Leiterart: eindrähtig *Kind of conductor: solid*	Anzahl Leiter in einer Klemmstelle *Number of conductors in clamping unit*	Polzahl *Number of poles*	Anzahl der Klemmstellen *Number of clamping units*	Umgebungstemperatur, T /°C *Ambient temperature, T /°C*	Abisolierlänge / mm *Stripping length / mm*	Drahtschutz *Wire protection*	Zur lagefixierten Verwendung *For fixed mounting*	Rastermaß für Leiterplattenklemmen / mm *Grid width for PCB terminals / mm*	Flachsteckverbinderanschluß, Größe *Flat quick connect termination, Size*	Isolierstoffmaterial *** *Material of insulation*
2273-…	450	24	2,5	0,5	--	X	--	--	--	--	X	1	1	2, 3, 4, 5, 8	60	11	--	--	--	--	PC-105-V2 PC-125-V2

Werkstoff der stromführenden Teile / Oberflächenschutz: SE- Cu
Material of current-carrying parts / surface protection: SE- Cu

Typenschlüssel/ *Type code*:

** 2273-202 2x 2,5 mm² transparent / white; 2273-203 3x 2,5 mm² transparent / orange; 2273-204 4x 2,5 mm² transparent / red; 2273-205 5x 2,5 mm² transparent / yellow;
2273-208 8x 2,5 mm² transparent / light grey

Mit Kontaktpaste gefüllt / *filled with contact paste:*
2273-242 2x 2,5 mm² transparent / weiß / *white*; 2273-243 3x 2,5 mm² transparent / orange; 2273-244 4x 2,5 mm² transparent / rot / *red*
2273-245 5x 2,5 mm² transparent / gelb / *yellow*; 2273-248 8x 2,5 mm² transparent / hellgrau / *light grey*

*** Farbe: transparent, weiß, grau, orange, rot, gelb, hellgrau
Coulor: transparent, white, grey, orange, red, yellow, light grey

Anmerkung: Es ist auch möglich einen mehrdrähtigen Leiter 1,5 mm² einmalig anzuschließen. Die Klemme ist dann nicht mehr wiederverwendbar
Remark: It is also possible to connect a stranded conductor 1.5 mm² one time. The terminal is no longer reusable then.