

POTRDILO O SKLADNOSTI S TOVARNIŠKIM NADZOROM

Schulte Elektrotechnik
GmbH & Co KG
Jüngerstraße 21
58515 Lüdenscheid Nemčija

ima dovoljenje za prodajo svojega izdelka /

**Vtič, ki ga je mogoče
ponovno priključiti**

uporabljati tukaj prikazane blagovne znamke za tipe, ki so
navedeni od lista 2 naprej /



REG D354 ali/in



ali/ali VDE-REG D354

REG D354

Preizkušeno in certificirano v skladu z /

DIN VDE 0620-2-1 (VDE 0620-2-1):2016-01

DIN VDE 0620-2-1/A1 (VDE 0620-2-1/A1):2017-09

Omejeno na / veljavno do: 2025-12-31

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Certification body / Certification

M. Tasotti

Potrdila VDE so veljavna le, če so objavljena na:
Potrdila VDE so veljavna le, če so objavljena na:

Številka spisa: 508700-1510-0001 / 282778

Referenčna številka datoteke:

ID št. 40029604

List 1
Stran

Potrdilo št.

Za dodatne pogoje glejte zgornjo stran in naslednje liste /
dodatne pogoje glej na hrbtni strani in naslednjih straneh.

Offenbach, 2010-03-10

(zadnja sprememba/posodobitev 2021-05-19)

<http://www.vde.com/zertifikat>.
<http://www.vde.com/certificate>.



Inštitut za preskušanje in certificiranje VDE Strokovno znanje s spremljanjem proizvodnje

Ausweis-Nr. / List /
Številka Stran
potrdila 2
40029604

Name und Sitz des Genehmigungs-Holders / Ime in sedež imetnika potrdila

Schulte Elektrotechnik GmbH & Co KG, Jüngerstraße 21, 58515 Lüdenscheid

Aktenzeichen / File ref.

508700-1510-0001 / 282778 / TL3 / FCR

zadnja sprememba /
posodobitev

2021-05-19

Datum / Datum

2010-03-10

Ta list velja samo v povezavi z listom 1 strokovnega mnenja s spremljanjem proizvodnje št. 40029604.

Ta dodatek velja samo v povezavi s stranjo 1 potrdila o skladnosti s tovarniškim nadzorom št. 40029604.

Vtič, ki ga je mogoče ponovno priključiti

Vtič, ki ga je mogoče ponovno vgraditi

Tip(i)

100

100 k

Nazivna napetost
Nazivna napetost

AC 250 V

Nazivni tok
Nazivni tok

16 A

Število drogov
Število drogov

2 pola z dvema sistemoma ozemljitvenih kontaktov
2 pola z dvema sistemoma ozemljitvenih kontaktov

Vrsta gradnje
Vrsta gradnje

Standardna pločevina: DIN 49441-R2
standardna pločevina: DIN 49441-R2

Zaščitni razred
Stopnja zaščite

IP20

Informacije o izdelku
Informacije o izdelku

Glej priloge št. 700+ 800+ 850+ 900 od 2021-05-19
glej Dodatek št. 700+ 800+ 850+ 900 z dne 2021-05-19

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Strokovno področje TL3
Oddelek TL3

