

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Günther Spelsberg GmbH & Co. KG
Im Gewerbepark 1
58579 Schalksmühle

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Verbindungsdose
Connecting box

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1):2005-10; EN 60670-1:2005
DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22):2007-07; EN 60670-22:2006

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 292300-1410-0040 / 130060
File ref.:

Ausweis-Nr. 40028174 Blatt 1
Certificate No. Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2009-08-25
(letzte Änderung/updated 2010-10-12)

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Günther Spelsberg GmbH & Co. KG, Im Gewerbepark 1, 58579 Schalksmühle

Aktenzeichen / *File ref.*
292300-1410-0040 / 130060 / FG33 / GRE

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2010-10-12 2009-08-25

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40028174
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40028174.

Verbindungsdose
Connecting box

Typ(en) / *Type(s)*:

Sd7-L
Sd7-2,5²
Sd7-SB -L

Bemessungsisolationsspannung 400 V
Rated insulation voltage

Bemessungsanschlußvermögen 2,5 mm²
Rated connecting capacity

Schutzart IP 55
Degree of protection

Anbringungsart Aufputz-Verlegung
Attachment type surface mounting

Ausführung mit Einführungen für Mantelleitungen 8,2...12,5 mmØ
Construction with inlets for cable 8,2...12,5 mmØ

Werkstoff des Gehäuses PP - grau / rot
Material of case PP - grey / red

Werkstoff der Abdeckung PP - grau / rot
Material of the cover PP - grey / red

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Günther Spelsberg GmbH & Co. KG, Im Gewerbepark 1, 58579 Schalksmühle

Aktenzeichen / *File ref.*
292300-1410-0040 / 130060 / FG33 / GRE

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2010-10-12 2009-08-25

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40028174
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40028174.

Anmerkung

Typ Sd7-L - Leerdose
Typ Sd7-2,5² - mit Schraubklemmen 2,5mm²
Schraubklemme Typ 686 zertifiziert mit Ausweis 40019347
Typ Sd7-SB-L- Leerdose rot

Remark

Typ Sd7-L - empty box
Typ Sd7-2,5² - with screw-type terminals 2,5mm²
screw-type terminals type 686 certified with Marks Approval
No. 40019347
Typ Sd7-SB-L - empty box red

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG33
Section FG33