

Označovač kabelů - LS-WMTB-V4A (100X15) - 0831519

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Označovač kabelů, Štítek z ušlechtilé oceli, stříbrná, nepotíštěné, popisovatelné pomocí:
TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: > 4,6 mm, velikost popisovaného pole: 100 x 15 mm

Vaše výhody

- ✓ Nerezové značení kabelů pro montáž spon kabelů
- ✓ Velmi kvalitní vzhled
- ✓ Vhodné pro celoplošný popis pro vodiče a kabely o průměr > 4,6 mm

Obchodní data

package_quantity	5
GTIN	4046356925297

Technické údaje

Rozměry

Délka (b)	118 mm
Šířka (a)	15 mm
Tloušťka materiálu (g)	0,50 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-80 °C ... 400 °C
----------------------------	-------------------

Všeobecné

Barva	stříbrná
Provedení	Forma karet
Obsažené látky	bez silikonu, halogenů a kadmia
Materiálem	V4A
shodný s RoHS	ano
Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Počet jednotlivých štítků	8
Možnost potíštění	Přímý laserový popis
Test na látky narušující smáčení laku	VW PV 3.10.7:2005-02
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost vůči povětrnostním vlivům zkušební specifikace	v souladu s EN ISO 4892-2:2013-06
Zkušební doba	96 h
Výsledek zkoušky odolnosti proti otěru	Zkouška vykonána úspěšně
Solná mlha zkušební specifikace	DIN EN 60068-2-11:2000-02

Označovač kabelů - LS-WMTB-V4A (100X15) - 0831519

Technické údaje

Všeobecné

Zkušební doba	96 h
Výsledek zkoušky odolnosti vůči solné mlze	Zkouška vykonána úspěšně
Střídavé klima kondenzační vody s SO2 zkušební specifikace	v souladu s normou DIN 50018:2013-05
Stupeň klimatu	AHT 1,0 S
Cykly	2
Výsledek zkoušky kondenzované vody	Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost nápisů vůči otěru zkušební specifikace	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Označení způsobu montáže	Montáž kabelové sponky

Normy a určování

Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27400400
eCl@ss 6.0	27400400
eCl@ss 7.0	27400401
eCl@ss 8.0	27400401
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530
ETIM 6.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39131504
--------------------	----------

Příslušenství

Zásobník

TOPMARK LASER-MAG SHEET - 0831836



Tiskový systém

Označovač kabelů - LS-WMTB-V4A (100X15) - 0831519

Příslušenství

TOPMARK LASER - 0831831



TOPMARK NEO SET - 1012018



Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>