




**TRILUX**

- (de) **Montageanleitung**
- (en) **Mounting instructions**
- (fr) **Instructions de montage**
- (it) **Istruzioni di montaggio**
- (es) **Instrucciones de montaje**
- (nl) **Montagehandleiding**
- (pl) **Instrukcja montażu**

# Mirona Fit-SPO ...

10159145 / V 18

**IP65**



**TRILUX GmbH & Co. KG**  
Heidestraße  
D-59759 Arnsberg  
📞 +49 (0) 29 32.301-0  
✉️ info@trilux.de  
www.trilux.com



**TRILUX**



- (de) Bewahren Sie diese Anleitung auf für zukünftige Wartungsarbeiten oder Demontage.  
Wichtige Informationen zur Energieeffizienz von TRILUX-Leuchten sowie zur Leuchtenwartung und -entsorgung finden Sie im Internet:  
[www.trilux.com/eg245](http://www.trilux.com/eg245)
- (en) Keep these instructions for future maintenance work or dismantling.  
For important information on the energy efficiency of TRILUX luminaires and on maintaining and disposing of luminaires, please visit our webpage at:  
[www.trilux.com/ec245](http://www.trilux.com/ec245)
- (fr) Veuillez conserver ce manuel d'utilisation pour le démontage ou pour les travaux de maintenance ultérieurs.  
Vous avez la possibilité de consulter des informations importantes concernant l'efficacité énergétique des luminaires TRILUX ainsi que l'entretien et l'élimination des luminaires sur le site Internet:  
[www.trilux.com/ec245](http://www.trilux.com/ec245)
- (it) Conservare le presenti istruzioni per futuri lavori di manutenzione o per lo smontaggio.  
Per informazioni importanti sull'efficienza energetica degli apparecchi TRILUX e sulla manutenzione e smaltimento degli apparecchi si rimanda a:  
[www.trilux.com/ec245](http://www.trilux.com/ec245)
- (es) Conserve estas instrucciones por si tiene que llevar a cabo trabajos de mantenimiento o desmontaje más adelante.  
En [www.trilux.com/ec245](http://www.trilux.com/ec245) encontrará información sobre la eficiencia energética de las luminarias de TRILUX y sobre su mantenimiento y eliminación.
- (nl) Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor onderhoudswerkzaamheden of demontage in de toekomst.  
Belangrijke informatie over de energie-efficiëntie, het onderhoud en de afdanking van TRILUX-armaturen vindt u op onze website:  
[www.trilux.com/ec245](http://www.trilux.com/ec245)
- (pl) Instrukcję należy przechowywać na potrzeby przyszłych prac konserwacyjnych lub demontażu.  
Ważne informacje dotyczące wydajności energetycznej opraw TRILUX oraz ich konserwacji i utylizacji znaleźć można w internecie pod adresem:  
[www.trilux.com/eg245](http://www.trilux.com/eg245)

#### de Sicherheitshinweise

Der elektrische Anschluss darf nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden, das hierfür ausgebildet und befugt ist.

- Arbeiten Sie niemals bei anliegender Spannung an der Leuchte.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nicht durch den Anwender ausgetauscht oder ersetzt werden.

#### VORSICHT – Gefahr eines elektrischen Schlages!

- LED-Modul **Risikogruppe 1**
- Bei Störungen oder Ausfall des LED-Moduls wenden Sie sich bitte an TRILUX.
- Die Leuchte **Mirona Fit-SPO ..LED 13000.../26000...** ist nur mit dem Zubehör **Mirona Fit AMB/52000** und die Leuchte **Mirona Fit-SPO ..LED 52000...** ist nur mit dem Zubehör **Mirona Fit-SPO AMB/52000** ballwurfsicher.

#### Wichtige Hinweise zu elektronischen Betriebsgeräten (EVG)

- Eine Neutralleiterunterbrechung im Drehstromkreis führt zu Überspannungs-schäden in der Beleuchtungsanlage. Neutralleiter-Trennklemme deshalb nur spannungsfrei öffnen und vor Wiedereinschalten schließen.
- Die maximal zulässige Umgebungstemperatur  $t_a$  der Leuchte darf nicht überschritten werden. Überschreitung reduziert die Lebensdauer, im Extremfall droht Frühhausfall.
- Anschlussleitungen für Steuereingänge dimmbarer EVG (1...10 V, DALI etc.) 230 V netzspannungsfest auslegen.

#### en Safety notes

The electrical connection may be set up by suitably trained and qualified, authorised personnel only.

- Never work when voltage is present on the luminaire.
- The light source of this luminaire must not be exchanged or replaced by the user.

#### CAUTION – danger of electric shock!

- LED module **risk group 1**
- In case of malfunctions or failure of the LED module, please contact TRILUX.
- The luminaire **Mirona Fit-SPO ..LED 13000.../26000...** is only ball-proof with the **AMB/52000** accessory, and the luminaire **Mirona Fit-SPO ..LED 52000...** is only ball-proof with the **Mirona Fit-SPO AMB/52000** accessory.

#### Important information about electronic control gear (ECG)

- Interference to the neutral conductor in a three-phase circuit results in overvoltage damage in the lighting installation. Only open the neutral conductor-disconnect terminal when disconnected from the power supply and close prior to switching on again.
- The maximum permissible ambient temperature  $t_a$  of the luminaire may not be exceeded. Exceeding this temperature reduces the service life and, in extreme cases, early failure may occur.
- Use mains cables for control inputs of dimmable ECG (1...10 V, DALI, etc.) which are rated for 230 V.



#### fr Consignes de sécurité

Le raccordement électrique ne peut être effectué que par un personnel compétent, dûment formé et autorisé à effectuer de telles opérations.

- Ne travaillez jamais sur un luminaire sous tension.
- L'utilisateur n'est pas autorisé à échanger ou à remplacer la source de lumière de ce luminaire.

#### ATTENTION : danger d'électrocution !

- Module LED, **groupe de risques 1**
- En cas de perturbations ou défaillances du module LED, veuillez vous adresser à TRILUX.
- Le luminaire **Mirona Fit-SPO ..LED 13000.../26000...** et le luminaire **Mirona Fit-SPO ..LED 52000...** ne résistent au choc des balles qu'avec les accessoires **Mirona Fit AMB/52000** pour le premier luminaire et **Mirona Fit-SPO AMB/52000** pour le second.

#### Remarques importantes concernant les ballasts électroniques (EVG)

- Une interruption du conducteur neutre dans le circuit de courant triphasé entraîne des dommages de surtension de l'installation d'éclairage. Donc, ouvrir la borne de coupure du conducteur neutre lorsque l'installation est hors tension et la fermer avant la remise sous tension.
- Ne pas dépasser la température ambiante maximale admissible  $t_a$  pour les luminaires. Un dépassement de cette température réduit leur durée de vie et peut, au pire, entraîner une défaillance prématuée.
- Dimensionner les câbles d'alimentation pour les entrées de commandes de ballasts électroniques dimmables (1...10 V, DALI, etc.) afin qu'ils supportent une tension de secteur de 230 V.



#### it Avvertenze di sicurezza

L'allacciamento elettrico deve essere eseguito esclusivamente da personale esperto, addestrato e autorizzato allo scopo.

- Non eseguire mai i lavori sull'apparecchio se questo è sotto tensione.
- All'utente non è consentito sostituire la sorgente luminosa di questo apparecchio.

#### ATTENZIONE: pericolo di scarica elettrica!

- Modulo LED **gruppo a rischio 1**
- In caso di disturbi o di guasto del modulo LED rivolgersi a TRILUX.
- L'apparecchio **Mirona Fit-SPO ..LED 13000.../26000...** è resistente al lancio di palle solo con l'accessorio **Mirona Fit AMB/52000** e l'apparecchio **Mirona Fit-SPO ..LED 52000...** solo con l'accessorio **Mirona Fit-SPO AMB/52000**.



#### Avvertenze importanti per reattori elettronici (EVG)

- Una interruzione del conduttore neutro nel circuito di corrente trifase provoca danni da sovrattensione nel sistema di illuminazione. Aprire perciò il morsetto di separazione solo in assenza di tensione e chiuderlo prima di inserirla di nuovo.

- È vietato superare la temperatura ambiente  $t_a$  massima ammessa ell'apparecchio. Una temperatura superiore riduce la sua durata utile e in caso estremo vi è pericolo di guasto precoce.
- Posare le linee di collegamento per gli ingressi di comando di EVG dimmerabili (1...10 V, DALI ecc.) a 230 V garantendo la rigidità dielettrica.

#### Indicaciones de seguridad

**La conexión eléctrica debe ser realizada por personal especializado, cualificado y autorizado para ello.**

- No trabaje nunca con la luminaria conectada a la tensión.
- El usuario no debe cambiar o sustituir la bombilla de esta luminaria.

#### **ATENCIÓN – ¡Peligro de choque eléctrico!**

- Módulo LED **Grupo de riesgo 1**
- En caso de un fallo técnico o de una avería del módulo LED, póngase en contacto con TRILUX.
- La luminaria **Mirona Fit-SPO ..LED 13000.../26000...** es a prueba de golpes solamente con los accesorios **Mirona Fit AMB/52000** y la luminaria **Mirona Fit-SPO ..LED 52000...** solamente con los accesorios **Mirona Fit-SPO AMB/52000**.

#### **Advertencias importantes referentes a los balastos electrónicos (EVG)**

- La interrupción del conductor neutro en el circuito de corriente trifásica provoca daños por sobretensión en la instalación de iluminación. Por consiguiente, el borne desconectador del conductor neutro solamente debe abrirse cuando no lleve tensión y debe cerrarse antes de encender de nuevo la luminaria.
- La temperatura máxima admisible  $t_a$  de la luminaria no debe ser superada. Una temperatura más alta provoca una reducción de la vida útil y, en caso extremo, puede producirse un fallo prematuro.
- Los cables de alimentación de los balastos electrónicos regulables para las entradas de control (1...10V, DALI, etc.) 230 V deben colocarse con tensión estable.

#### Veiligheidsaanwijzingen

**De elektrische aansluiting mag alleen worden uitgevoerd door deskundig personeel dat hiertoe opgeleid en bevoegd is.**

- Voer nooit werkzaamheden uit aan een armatuur die onder spanning staat.
- De lichtbron van deze armatuur mag niet door de gebruiker veranderd of vervangen worden.

#### **VOORZICHTIG! Gevaar voor een elektrische schok!**

- Ledmodule **risicotklasse 1**
- Gelieve bij storingen of uitval van de ledmodule contact op te nemen met TRILUX.



- De armatuur **Mirona Fit-SPO ..LED 13000.../26000...** is alleen balvast met het toebehoren **Mirona Fit AMB/52000** en de armatuur **Mirona Fit-SPO ..LED 52000...** is alleen balvast met het toebehoren **Mirona Fit-SPO AMB/52000**.



#### **Belangrijke instructies voor elektronische voorschakelapparaten (EVSA's)**

- Een onderbreking van de nulleider in de draaistroomkring veroorzaakt schade door overspanning in de verlichtingsinstallatie. De nulklem mag daarom alleen geopend worden als de installatie spanningsvrij is en moet weer worden gesloten alvorens de spanning weer wordt ingeschakeld.
- De maximaal toelaatbare omgevingstemperatuur ( $t_a$ ) van de armatuur mag niet worden overschreden. Overschrijding van de temperatuur heeft een kortere levensduur van de armatuur tot gevolg en leidt in extreme gevallen zelfs tot een vervroegde uitval.
- De aansluiteidingen voor stuuringangen van dimbare EVSA's (1...10 V, DALI enz.) moeten 230V-netspanningsvast zijn.

#### Zasady bezpieczeństwa

**Podłączenie elektryczne może być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany, przeszkolony i upoważniony personel.**



- Nigdy nie pracować przy oprawie pod napięciem.
- Źródło światła tej oprawy nie może być wymieniane ani zastępowane przez użytkownika.



#### **OSTROŻNIE – Ryzyko porażenia prądem!**

- W przypadku usterek lub awarii modułu LED prosimy o kontakt z firmą TRILUX.
- Moduł LED z **grupy ryzyka 1**
- Oprawa **Mirona Fit-SPO ..LED 13000.../26000...** jest odporna na uderzenia piłką tylko z wyposażeniem dodatkowym **Mirona Fit AMB/52000**, a oprawa **Mirona Fit-SPO ..LED 52000...** tylko z wyposażeniem dodatkowym **Mirona Fit-SPO AMB/52000**.



#### **Ważne wskazówki dotyczące stateczników elektronicznych**

- Przerwanie przewodu zerowego w obwodzie trójfazowym prowadzi do uszkodzenia instalacji oświetleniowej na skutek przepięcia. Dlatego zacisk rozłączny przewodu zerowego należy rozwierać tylko po odłączeniu od zasilania i zewrzeć go ponownie przed ponownym włączeniem.
- Nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej temperatury otoczenia  $t_a$  oprawy. Przegrzanie skraca trwałość urządzenia, a w ekstremalnych przypadkach grozi przedwczesną awarią.
- Przewody podłączeniowe wejść sterujących ściemniaczyńnych stateczników elektronicznych (1...10 V, DALI itp.) 230 V muszą być odporne na przebicia.



#### ④ Bestimmungsgemäße Verwendung

- Die Leuchte **Mirona Fit-SPO...** ist für Standardanwendung in Sporthallen, in Feuchträumen und überdachten Außenbereichen mit Umgebungs-temperatur von  $t_a -30^{\circ}\text{C}$  bis  $+55^{\circ}\text{C}$  bestimmt.
- Die Leuchte ist **nicht** für korrosive Atmosphären geeignet (z. B. Schwimmbad, Intensivtierhaltung, Tunnel).
- Häufiges Schalten bei einer Umgebungstemperatur von  $t_a < 0^{\circ}\text{C}$  verkürzt die Lebensdauer des LED-Moduls.
- Die Oberflächentemperaturen der Leuchte sind begrenzt.  
Die Leuchte ist geeignet für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Ablagerung auch leitfähigen Metallstaubes zu rechnen ist.

#### ④ Intended use

- The **Mirona Fit-SPO...** luminaire is designed for standard use in sports halls, damp rooms and canopied outdoor areas with an ambient temperature of  $t_a -30^{\circ}\text{C}$  to  $+55^{\circ}\text{C}$ .
- The luminaire is **not** suitable for corrosive atmospheres (e.g. swimming pools, factory farms, tunnels).
- Frequent switching at an ambient temperature of  $t_a < 0^{\circ}\text{C}$  will shorten the service life of the LED module.
- The surface temperatures of the luminaire are limited.  
The luminaire is suitable for use in areas where the deposition of conductive metallic dust is expected.

#### ④ Utilisation conforme à l'usage prévu

- Le luminaire **Mirona Fit-SPO...** est destiné à des applications standards dans des salles de sport, dans des locaux humides et dans des extérieurs couverts aux températures ambiantes entre  $t_a -30^{\circ}\text{C}$  et  $+55^{\circ}\text{C}$ .
- Le luminaire **ne convient pas** à des atmosphères corrosives (piscine, production animale intensive, tunnel, ...).
- Une commutation fréquente à une température ambiante  $t_a < 0^{\circ}\text{C}$  raccourcit la durée de vie du module LED.
- Les températures de surface du luminaire sont limitées.  
Le luminaire convient à une utilisation dans des zones où l'on peut également s'attendre à des dépôts de poussières métalliques conductrices.

#### ④ Utilizzo conforme a destinazione

- L'apparecchio **Mirona Fit-SPO...** è destinato all'impiego per applicazioni standard in impianti sportivi coperti, ambienti umidi e aree esterne coperte con temperatura ambiente  $t_a$  compresa tra  $-30^{\circ}\text{C}$  e  $+55^{\circ}\text{C}$ .
- L'apparecchio **non** è adatto per atmosfere corrosive (ad es. piscine, allevamenti intensivi di animali, gallerie).
- Un azionamento ripetuto ad una temperatura ambiente  $t_a < 0^{\circ}\text{C}$  accorcia la durata utile del modulo LED.



- La gamma di temperature superficiali dell'apparecchio è limitata.

L'apparecchio è idoneo per l'impiego in aree in cui si deve fare i conti con una deposizione anche di polvere metallica conduttriva.



#### ④ Uso previsto

- La luminaria **Mirona Fit-SPO...** es apta para las aplicaciones estándares en pabellones deportivos, locales húmedos y zonas exteriores cubiertas con una temperatura ambiente  $t_a$  de entre  $-30^{\circ}\text{C}$  y  $+55^{\circ}\text{C}$ .
- La luminaria **no** es apropiada para atmósferas corrosivas (p. ej., piscinas, ganadería industrial, túneles).
- La conmutación frecuente a una temperatura ambiente  $t_a < 0^{\circ}\text{C}$  reduce la vida útil del módulo LED.
- Las temperaturas superficiales de la luminaria están limitadas.  
La luminaria es apta para el uso en zonas en las que debe contarse también con la acumulación de polvo metálico conductor.



#### ④ Doelmatig gebruik


- De armatuur **Mirona Fit-SPO...** is bedoeld voor standaardtoepassingen in sporthallen, vochtige ruimten en overdekte buitenruimten met een omgevingstemperatuur van  $t_a -30^{\circ}\text{C}$  tot  $+55^{\circ}\text{C}$ .
- De armatuur is **niet** geschikt voor corrosieve atmosferen (bijv. zwembaden, intensieve veehouderij, tunnels).
- Veelvuldig schakelen bij een omgevingstemperatuur van  $t_a < 0^{\circ}\text{C}$  verkort de levensduur van de ledmodule.
- De oppervlaktemperaturen van de armatuur zijn beperkt.  
De armatuur is geschikt voor gebruik in zones waar afzetting van geleidend metaalstof te verwachten is.



#### ④ Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

- Oprawa **Mirona Fit-SPO...** jest przeznaczona do standardowych zastosowań w halach sportowych, w pomieszczeniach wilgotnych i zadaszonych strefach wewnętrznych w temperaturze otoczenia  $t_a$  od  $-30^{\circ}\text{C}$  do  $+55^{\circ}\text{C}$ .
- Oprawa **nie** nadaje się użycia w środowisku korozyjnym (np. na basenach, w intensywnych hodowlach zwierząt, tunelach).
- Częste przełączanie w temperaturze otoczenia  $t_a < 0^{\circ}\text{C}$  skraca trwałość modułu LED.
- Temperatury powierzchniowe oprawy są ograniczone. Oprawa nadaje się do zastosowania w strefach, w których można liczyć się z osadzaniem się również przewodzących pyłów metali.





\*

- (de) empfohlene Befestigungshöhe
- (en) recommended mounting height
- (fr) hauteur de fixation recommandée
- (it) altezza di fissaggio consigliata
- (es) altura de fijación recomendada
- (nl) aanbevolen bevestigingshoogte
- (pl) zalecana wysokość montażu

(de) TRILUX empfiehlt eine **2-Mann-Montage**. Aus Sicherheitsgründen sollte die Leuchte mithilfe eines Steigers montiert werden.



(en) TRILUX recommends **2-person installation**. The luminaire should be mounted using a work platform for reasons of safety.

(fr) TRILUX recommande un **montage à 2 personnes**. Pour des raisons de sécurité, montez le luminaire en utilisant une plateforme élévatrice.


(it) TRILUX consiglia di effettuare il **montaggio in due**. Per motivi di sicurezza l'apparecchio dovrebbe inoltre essere montato servendosi di un mezzo elevatore.

(es) TRILUX recomienda un **trabajo realizado por dos personas**. Por motivos de

seguridad, la luminaria debería montarse con la ayuda de una plataforma de elevación.

(nl) TRILUX raadt aan de **montage met 2 personen uit te voeren**. Om veiligheidsredenen moet de armatuur met behulp van een hoogwerker gemonteerd worden.

(pl) TRILUX zaleca **montaż przez dwie osoby**. Ze względu na bezpieczeństwo oprawę należy montować z użyciem platformy roboczej.




Typ

Mirona Fit-SPO ..LED 13000...ETDD

≈ kg

4,7



(de) Reinigen Sie die Kunststoffteile mit leichter Seifenlösung, anschließend mit einem Antistatikum\* behandeln.



(en) Clean the plastic parts with light soapy solution, then treat with static inhibitor\*.

(fr) Nettoyez les pièces en plastique avec une solution légèrement savonneuse, puis traitez-le avec un produit antistatique\*.

(it) Pulire le parti in plastica con una leggera soluzione di sapone, poi trattare con un antistatico\*.

(es) Utilice una solución jabonosa poco concentrada para limpiar las partes de plástico y, a continuación, trátelos con un antiestático\*.


(nl) Reinig de kunststof delen met mild zeepwater en behandel ze vervolgens met een antistatisch middel\*.

(pl) Elementy z tworzywa sztucznego należy myć lekko zmywaczem do naczyń, a następnie zastosować środek antystatyczny\*.

\* z.B., e.g., p.ex., ad es., por ej., bijv., np.


Typ  
**Mirona Fit-SP0 ..LED 26000... ETDD**

≈ kg  
**8,6**



Typ  
**Mirona Fit-SP0 ..LED 52000... ETDD**

≈ kg  
**15,0**



⚠ Achten Sie bei der Auswahl der bauseitigen Befestigungsmittel auf die **5-fache Sicherheit (Leuchtengewicht + Deckenbefestigung)**. Die zusätzlichen Bohrungen im Montageblech sind optionale Befestigungspunkte.



⚠ Observe the **5-fold safety (luminaire weight + ceiling mounting)** when specifying the on-site mounting equipment. The additional drill holes in the mounting plate are optional mounting points.

⚠ En sélectionnant les fixations en attente, pensez à la **sécurité quintuple (poids du luminaire + fixation au plafond)**. Les forures supplémentaires de la tôle de montage sont des points de fixation optionnels.

⚠ Quando si scelgono gli elementi di fissaggio in cantiere, si deve fare attenzione che dispongano di **sicurezza quintupla (peso dell'apparecchio + fissaggio a soffitto)**. I fori aggiuntivi nella piastra di montaggio sono punti di fissaggio opzionali.

⚠ Tenga en cuenta la **seguridad quintupla** al seleccionar los accesorios de fijación en la obra (**peso de la luminaria + fijación al techo**). Los taladros adicionales en la chapa de montaje son puntos de fijación opcionales.


⚠ Neem de **5-voudige veiligheid (armatuurgewicht + plafondbevestiging)** in acht bij de keuze van de bevestigingsmiddelen. De extra boringen in de montageplaat zijn optionele bevestigingspunten.

⚠ Przy wyborze elementów mocujących w miejscu montażu należy przestrzegać **5-krotnego bezpieczeństwa (masa oprawy + mocowanie sufitowe)**. Dodatkowe otwory w płycie montażowej to opcjonalne punkty mocowania.

⚠ Zubehör  
⚠ Accessories  
⚠ Accessoires  
⚠ Accessori  
⚠ Accesorios  
⚠ Toebehoren  
⚠ Akcesoria

TOC 68 880 00  
**Mirona Fit AMB/52000**

≈ kg  
0,5



**⚠ TIPP:**

Nutzen Sie das Montageblech als Bohrschablone.

**⚠ TIP:**

The mounting plate can be used as a drilling template.

**⚠ CONSEIL:**

Utilisez la tôle de montage comme gabarit de forage.

**⚠ CONSIGLIO:**

Utilizzare la piastra di montaggio come dima di perforazione.

**⚠ CONSEJO:**

Utilice la chapa de montaje como plantilla para taladrar.

**⚠ TIP:**

Gebruik de montageplaat als boorschabloon.

**⚠ Porada:**



Użyć płyty montażowej jako szablonu wiertarskiego.

(de) Zubehör  
(en) Accessories  
(fr) Accessoires  
(it) Accessori  
(es) Accesorios  
(nl) Toebehoren  
(pl) Akcesoria

TK 50183329


### Mirona Fit-SPO AMB/52000

$\approx$  kg  
1,1







Mirona Fit-SPO ..LED 52000... ETDD

1



14

**Mirona Fit-SPO ..LED 13000...ETDD**  
**Mirona Fit-SPO ..LED 26000... ETDD**  
**Mirona Fit-SPO ..LED 52000... ETDD**




2.3 4x/8x

(de) Leuchtsicherung, Montage erforderlich  
(en) Fixing of the luminaire, mounting necessary  
(fr) Fixation du luminaire, montage nécessaire  
(it) Fissaggio dell'apparecchio, montaggio necessario  
(es) Fijación de la luminaria, montaje necesario  
(nl) Armatuurborging, montage vereist  
(pl) Zabezpieczenie oprawy, wymagany montaż



Ⓛ Elektrischer Anschluss  
 Ⓜ Electrical connection  
 Ⓝ Raccordement électrique  
 Ⓞ Allacciamento elettrico  
 Ⓟ Conexión eléctrica  
 Ⓠ Elektrische aansluiting  
 Ⓡ Podłączenie elektryczne



ⓘ Leuchte nur mit unbeschädigter Anschlussleitung betreiben.

#### **WARNUNG – Risiko eines elektrischen Schlages!**

Beschädigte Anschlussleitungen müssen vom Hersteller oder einem Servicepartner getauscht werden.

Zum Anschluss der Leuchte sind ein Abzweigkasten IP65 von min. 80 x 80 aus Isoliermaterial und 5x Anschlussklemme Typ Wago 224 oder gleichwertig erforderlich. Achten Sie auf die korrekte Verlegung der Zuleitung, so dass keine Feuchtigkeit eindringen kann.

ⓘ Only operate the luminaire with an intact connection cable.

#### **WARNING – risk of electric shock!**

Damaged connection cables must be exchanged by the manufacturer or a service partner.

For luminaire connection, an IP65 junction box with min. 80 x 80 of insulating material and 5 connection terminals of type Wago 224 or identical model are required. Observe correct cable routing to prevent the ingress of moisture.



ⓘ N'utilisez le luminaire qu'avec un câble d'alimentation intact.

#### **AVERTISSEMENT : risque d'électrocution !**

Seul le fabricant ou un partenaire de service pourront se charger de l'échange de câbles d'alimentation endommagés.

Pour raccorder le luminaire, vous avez besoin d'une boîte de dérivation IP65 aux dimensions minimales 80 x 80 en matériau isolant et de 5 borniers de raccordement de type Wago 224 ou équivalent. Le câble d'alimentation doit être posé correctement afin d'éviter toute pénétration d'humidité.

ⓘ Utilizzare l'apparecchio solo se il cavo di allacciamento non riporta danni.

#### **AVVERTENZA: rischio di scarica elettrica!**

Cavi di allacciamento danneggiati devono essere sostituiti dal produttore o da un partner di assistenza.

Per l'allacciamento dell'apparecchio sono richiesti una cassetta di diramazione IP65 di almeno 80 x 80 in materiale isolante e 5 morsettiere tipo Wago 224 o equivalenti. Fare attenzione alla posa corretta del cavo di alimentazione, così da evitare la penetrazione di umidità.

ⓘ La luminaria solamente debe ponerse en funcionamiento si el cable eléctrico no está dañado.

#### **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de choque eléctrico!**

Los cables eléctricos dañados deben ser sustituidos por el fabricante o un servicio autorizado.

Para conectar la luminaria son necesarias una caja de derivación IP65 de 80 x 80 como mínimo de material aislante y 5 bornes de conexión tipo Wago 224 o similar. Preste atención en la correcta colocación del cable de alimentación para que no pueda entrar humedad.

ⓘ Gebruik de armatuur alleen als de aansluitleiding in perfecte staat verkeert.

#### **WAARSCHUWING – risico van een elektrische schok!**

Een beschadigde aansluitleiding moet worden vervangen door de fabrikant of een van zijn servicepartners.

Het aansluiten van de armatuur vereist een aftakkast IP65 van min. 80 x 80 uit isolatiemateriaal en 5 aansluutklemmen van het type Wago 224 of gelijkwaardig. Zorg ervoor dat de kabels correct gelegd zijn, zodat er geen vocht kan binnendringen.

ⓘ Oprawę użytkować tylko z nieuszkodzonym przewodem podłączeniowym.


#### **OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!**

Wymianę uszkodzonych przewodów podłączeniowych należy zlecić producentowi lub partnerowi serwisowemu.

Do podłączenia oprawy wymagana jest puszka rozgałęźna IP65 min. 80 x 80 z materiału izolacyjnego i 5 kostek przyłączeniowych typu Wago 224 lub ich odpowiedników.

Zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie kabla, tak aby uniemożliwić przenikanie wilgoci.





TRILUX

(de) Zubehörmatrix

(en) Accessory matrix

(fr) Matrice d'accessoires

(it) Matrice accessori

(es) Matriz de accesos

(nl) Toebehorenmatrix

(pl) Schemat wyposażenia dodatkowego

	Mirona Fit LED			Mirona Fit...ESG LED				Mirona Fit-TP LED			Mirona Fit-SPO LED...			Mirona Fit...+LLWS IS LED	
	lm			lm				lm			lm			lm	
	13.000	26.000	52.000	13.000	26.000	52.000		10.000	20.000	40.000	13.000	26.000	52.000	13.000	26.000
Mirona Fit AKY K	●	●	●	●	●	●		●	●	●				●	●
Mirona Fit DSY K	●	●	●	●	●	●		●	●	●				●	●
Mirona Fit AMB/13000/26000	●	●		●	●			●	●					●	●
Mirona Fit AMB/52000			●			●				●	●	●			
Mirona Fit AWB/13000/26000	●	●						●	●					●	●
Mirona Fit-SPO AMB/52000 **													●		
Mirona Fit ZDP *	●	●		●	●			●	●						
	1x	2x		1x	2x			1x	2x						

\*

(de) Lieferumfang pro Set: 2 Schutzbretter; benötigte Menge siehe Matrix. **Mirona Fit ZDP** ist in Kombination mit der Wandbefestigung **Mirona Fit AWB/13000/26000** nicht möglich.

(en) Scope of supply per set: 2 guard plates; see the matrix for the required quantity.

(fr) Mirona Fit ZDP is not possible in combination with the wall fixing **Mirona Fit AWB/13000/26000**.

(it) Étendue de la livraison par kit : 2 tôle de protection ; voir la matrice pour le nombre nécessaire.

(es) Il n'est pas possible de combiner **Mirona Fit ZDP** et la console murale **Mirona Fit AWB/13000/26000**.

(nl) Volume di consegna per ogni kit: 2 lamiere di protezione; per il quantitativo richiesto vedi matrice.

(pl) Una combinazione con il fissaggio a parete **Mirona Fit AWB/13000/26000** per **Mirona Fit ZDP**

non è possibile.

(es) Volumen de suministro por set: 2 chapas de protección; véase la matriz para la cantidad necesaria.

(la) La **Mirona Fit ZDP** no puede combinarse con la fijación mural **Mirona Fit AWB/13000/26000**.(nl) Leveringsomvang per set: 2 beschermkappen; vereiste hoeveelheid zie matrix. **Mirona Fit ZDP**kan niet worden gecombineerd met de wandbevestiging **Mirona Fit AWB/13000/26000**.

(pl) W każdym zestawie: 2 blachy ochronne; wymagana liczba patrz schemat wyposażenia dodatkowego.

(la) **Mirona Fit ZDP** nie jest możliwa w połączeniu z mocowaniem ściennym **Mirona Fit AWB/13000/26000**.

\*\*

(de) im Lieferumfang enthalten

(en) included in the scope of supply

(fr) inclus dans la livraison

(it) compreso nel volume di consegna

(es) está incluido en el volumen de suministro

(nl) bij de levering inbegrepen

(pl) w zestawie