


ZAW COOL

Anschluss / Connection / Raccordement

1




220-230V Anschluss am Leuchtgehäuse

220-230V connection at the luminaire housing

220-230V Connexion au boîtier du luminaire

2




Akkuanschluss am Leuchtmittelgehäuse


Battery connection at the illuminant housing

Connexion de la batterie au boîtier de la lampe

3



IP20



IP54

Akkuanschluss am Batteriegehäuse

Battery connection at the battery housing

Connexion de la batterie sur le boîtier de la batterie

Verbinden Sie die Klemmen mittels 3x 1,5 mm² NYM-Kabel (max. 1,5mm², max. 1,5m lang!)

Hierbei Klemme 1 vom Batteriegehäuse mit Klemme 1 am Leuchtmittelgehäuse, Klemme 2 vom Batteriegehäuse mit Klemme 2 am Leuchtmittelgehäuse und Klemme 3 vom Batteriegehäuse mit Klemme 3 vom Leuchtmittelgehäuse verbinden. Ein falscher Anschluss führt hier zum Auslösen der Feinsicherung! Diese muss dann überprüft und ersetzt werden.

Connect the terminals using 3 x 1.5 mm² NYM cables (max 1,5mm², max. length 1.5m)

In this case, connect terminal 1 from the battery housing to terminal 1 of the illuminant housing, terminal 2 from the battery housing to terminal 2 of the illuminant housing and terminal 3 from the battery housing to terminal 3 of the illuminant housing. An incorrect connection triggers the micro-fuse! This must then be checked and replaced.

Connectez les bornes à l'aide de 3 câbles NYM 1,5 mm² (max. 1,5mm², 1,5 m de long maximum)

Dans ce cas, connectez la borne 1 du boîtier de la batterie à la borne 1 du boîtier de la lampe, la borne 2 du boîtier de la batterie à la borne 2 du boîtier de la lampe et la borne 3 du boîtier de la batterie à la borne 3 du boîtier de la lampe. Une connexion incorrecte conduit ici à déclencher le micro-fusible! Cela doit ensuite être vérifié et remplacé.