

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002571

AENOR certifica que | AENOR certifies that

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS

Domicilio social / Registered office 31, RUE PIERRE MENDES – EYBENS 38050 GRENOBLE CEDEX 9 (Francia)

suministra / supplies Dispositivos de detección de defecto por arco eléctrico / Arc fault detection devices

conformes con / in compliance with UNE-EN 62606:2014 (EN 62606:2013)
UNE-EN 62606:2014/A1:2018 (EN 62606:2013/A1:2017)

Referencias / References Detalladas en el Anexo al Certificado / Specified in Annex to the Certificate

Centro de producción / Production site Camino BARRANQUET, 57 46133 MELIANA (Valencia/València - España)

Esquema de evaluación / Assessment scheme Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.15.

This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.15.

Fecha de emisión / First issued on 2021-07-01
Fecha de expiración / Validity date 2026-07-01

A blue ink signature of Rafael GARCÍA MEIRO.

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General / CEO

Original Electronic Certificate

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002571

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca Comercial / Trade mark: Schneider Electric

Referencia / Type Ref.	Tensión asignada / Rated voltage	Frecuencia / Frequency	Intensidad asignada / Rated current	Nº de polos / Number of pole	Poder de corte asignado / Short circuit capacity (Icn)	Poder asignado de corte último en cortocircuito / Rated ultimate short- circuit breaking capacity (Icu)
A9TPED610	230 V-	50 Hz	C 10 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TPED613	230 V-	50 Hz	C 13 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TPED616	230 V-	50 Hz	C 16 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TPED625	230 V-	50 Hz	C 25 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TPED632	230 V-	50 Hz	C 32 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TPED640	230 V-	50 Hz	C 40 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TPE4610	230 V-	50 Hz	C 10 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TPE4613	230 V-	50 Hz	C 13 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TPE4616	230 V-	50 Hz	C 16 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TPE4625	230 V-	50 Hz	C 25 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TPE4632	230 V-	50 Hz	C 32 A	1P+N	6000 A	10 kA
A9TPE4640	230 V-	50 Hz	C 40 A	1P+N	6000 A	10 kA

Protección contra sobrecorrientes integrada (UNE-EN 60898-1:2020).
This product integrates the overcurrent protection (UNE-EN 60898-1:2020).

Fecha de emisión / First issued on 2021-07-01
Fecha de expiración / Validity date 2026-07-01

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Original Electronic Certificate