


SX-ARC1

- GB Arc Fault Detection
Device integrated with
MCB
- D Brandschutzschalter
mit Sicherungsautomat
- I Rilevatore d'arco
elettrico con protezione
magnetotermica
integrata
- F Détecteur d'arc
électrique intégré avec
disjoncteur
- E Detector de arco
eléctrico integrado con
inter. automat.



2CSA423001 D1003



Installation • Installation
Installazione • Installation • Instalación

12mm

a) 2 x 1...2,5mm²
b) 2 x 1...2,5mm²
c) 2 x 1...2,5mm²
d) 2 x 1...4mm²

1...6mm²
1...6mm²
1...10mm²
1...10mm²

PSX...

1,2 Nm

Insulation test • Isolationsprüfung
Test di isolamento • Test d'isolation • Prueba de aislamiento

≤ 1000 V AC/DC > 1000 V AC/DC

TEST AFDD

Suggested every six months
Empfohlen vorgeschlagen Halbjährlich
Suggerito ogni sei mesi
Proposé tous les 6 mois
Sugerido cada seis meses

OK

KO


LED indications without tripping • LED-Anzeige ohne Auslösen
Indicazioni del LED senza uno scatto • Indications de la DEL sans déclenchement • Indicaciones del LED sin un disparo

OK

KO


OK

LED indications after tripping • LED-Anzeige nach dem Auslösen
Indicazioni del LED dopo uno scatto • Indications de la DEL après déclenchement • Indicaciones del LED después un disparo



Recall of the last LED indication due to arc fault tripping or overvoltage
Abruf der letzten LED-Anzeige durch Fehlerlichtbogenauslösung oder Überspannung
Richiamo dell'ultima indicazione del LED per scatto per arco o sovratensione
Rappel de la dernière indication de la DEL pour déclenchement pour arc ou surtension
Recuperación de la última indicación del LED por el disparo causado por el arco o sobretensión

RECALL



Clearing of the memory of the last LED indication due to arc fault tripping or overvoltage
Löschen des Speichers der letzten LED-Anzeige durch Fehlerlichtbogenauslösung oder Überspannung
Cancellazione della memoria dell'ultima indicazione del LED per scatto per arco o sovratensione
Annulation de la mémoire de la dernière indication de la DEL pour déclenchement pour arc ou surtension
Limpiar la memoria de la última indicación del LED por el disparo causado por el arco o sobretensión

CLEARING

OK

