



Kompaktowy sterownik PLC, 24VDC, 12WEC(z czego 4WEA), 8WYC(T), 1WYA, ethernet, CAN

Typ **EC4P-222-MTAX1**
Catalog No. **106404**

Program dostaw

Opis		możliwość rozszerzenia: wejścia/wyjścia i systemy magistral możliwość indywidualnego opisu laserowego za pomocą EC4-COMBINATION-*
Wejścia		easyNet/CANopen® i Ethernet on board
cyfrowe		12
z tego możliwość wykorzystania analogowo		4
Wyjścia		
Tranzystor		8
analogowy		1
Napięcie zasilające		24 V DC

Dane Techniczne

Dane ogólne

Wymiary (szer. x wys. x gł.)	mm	107.5 x 90 x 72 bez/79 z adapterem do MCC (6 JC)
Ciężar	kg	0.3
Montaż		Szyna DIN IEC/EN 60715, 35 mm lub montaż na śruby z 3 nóżkami aparatu ZB4-101-GF1 (akcesoria)

Przekrój doprowadzeń

przewód pojedynczy	mm ²	0.2 - 4 (AWG 22 - 12)
Linka z tulejką	mm ²	0.2 - 2.5 (AWG 22 - 12)
Śrubokręt do śrub o łbie rowkowym	mm	0.8 x 3.5
maks. moment dokręcenia	Nm	0.6

Klimatyczne warunki otoczenia

Robocza temperatura otoczenia	°C	-25 - 55, Zimno zgodnie z IEC 60068-2-1, Ciepło zgodnie z IEC 60068-2-2
Obroszenie		Zapobiegać kondensacji dostępnymi środkami
Wyświetlacz LCD (czytelniejszy)	°C	0 - 55
Przechowywanie	θ	°C -40 - +70
Względna wilgotność powietrza, bez obroszenia (IEC/EN 60068-2-30)	%	5 - 95
Sprężone powietrze (praca)	hPa	1080 - 1080

Mechaniczne warunki otoczenia

Stopień ochrony (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)		IP20
Drgania (IEC/EN 60068-2-6)	Hz	
Stała amplituda 0,15 mm	Hz	10 - 57
Stałe przyspieszenie 2 g	Hz	57 - 150
Wytrzymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27) półsinusoidalny 15 g/11 ms	Wstrząsy	18
Przewracanie (IEC/EN 60068-2-31)	Wysokość spadania	mm 50
Swobodne spadanie, w opakowaniu (IEC/EN 60068-2-32)	m	1
Położenie montażowe		poziomo lub pionowo

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)


Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia		II/2
Wyładowania elektrostatyczne (ESD)		
zastosowana norma		IEC/EN 61000-4-2, Level 3
Przerwa powietrzna	kV	8
Wyładowanie stykowe	kV	6
poła elektromagnetyczne (RFI), zgodnie z IEC EN 61000-4-3	V/m	10
Eliminacja zakłóceń		EN 55011 klasa B, EN 55022 klasa B

Burst Impulse		kV	IEC/EN 61000-4-4, Level 3
Burst Impulse			
Przewód zasilający		kV	2
Przewody sygnałowe		kV	2
impulsy energetyczne (Surge)			2 kV (przewody zasilające symetryczne, EASY...AC) 0.5 kV (przewody zasilające symetryczne, EASY...DC) zgodnie z IEC/EN 61000-4-5
Prąd źródłowy zgodnie z IEC/EN 61000-4-6		V	10

Wytrzymałość izolacyjna

Pomiar odstępów izolacyjnych powietrznych i prądów pelzających			EN 50178, UL 508, CSA C22.2, No. 142
Wytrzymałość izolacyjna			EN 50178

Buferowanie zegara czasu rzeczywistego

Buferowanie zegara czasu rzeczywistego			 <p>① Czas buferowania (w godzinach) przy maksymalnie naładowanym superkondensatorze ② Czas pracy (w latach)</p>
Zegara czasu rzeczywistego		s/dzień	znam. ± 5 (± 0.5 h/rok)

Pamięć remanencyjna

Cykle zapisu pamięci remanencyjnej (przynajmniej)			1000000000 (10 ¹⁰) (cykli odczytu/zapisu)
---	--	--	---

Zasilanie

Znamionowe napięcie pracy	U _e	V	24 DC (-15/+20%)
Zakres dopuszczalny	U _e		20.4 - 28.8 V DC
Tętnienia resztkowe		%	≤ 5
Prąd wejściowy			znam. 140 mA przy U _e
Spadki napięć		ms	≤ 10 (IEC/EN 61131-2)
Strata mocy	p		znam. 3.4 W

Procesor

Procesor			Infineon XC161
Pamięć			
Kod programu/dane		kByte	256/14 segmentów à 16 KB
Znaczniki/przechowywane dane		kByte	16/4/4/8
Czas cyklu do instrukcji 1 k (Bit, Byte)		ms	< 0.3

Interfejsy

Interfejs PRG RS232			
Szybkość transmisji danych		kBit/s	4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2 (format znaków: dane 8 bitowe, bez parzystości, 1 bit stopu)
Sposób podłączenia			Gniazdo RJ45
Izolacja galwaniczna			Brak
Rodzaj pracy Master			
Szybkość transmisji danych		kBit/s	0,3, 0,6, 1,2, 2,4, 4,8, 9,6, 19,2, 38,4, 57,6
Formaty znaków			8E1, 8O1, 8N1, 8N2, 7E2, 7O2, 7N2, 7E1
Liczba bajtów wysłanych w jednym bloku			190 bajt
Liczba bajtów odbioru w jednym bloku			190 bajt
Ethernet			
Szybkość transmisji danych		MBit/s	10 MBit/s, 100 m
Sposób podłączenia			RJ45
Izolacja galwaniczna			nie
CANopen®			
Szybkość transmisji danych			500 kBit/s, 25 m 250 kBit/s, 60m 125 kBit/s, 125 m 50 kBit/s, 300 m 20 kBit/s, 700 m 10 kBit/s, 1000 m
Terminator magistrali (pierwsze i ostatnie urządzenie)			Wtyk EASY-NT-R (z terminatorem 120 Ω)
Sposób podłączenia			2 x RJ45, 8-biegunowe
Rodzaj pracy Master			
Ilość			8

Rodzaj pracy Slave			
Urządzenie		Ilość	maksymalnie 126
PDO-Art			asynchroniczne, cykliczne, acykliczne
Profil urządzenia			zgodnie z DS 301 V4

Wejścia cyfrowe 24-V-DC

Ilość			12
Wejścia wykorzystywane jako wejścia analogowe			4 (I7, I8, I11, I12)
Wyświetlanie stanu			LCD-Display
Izolacja galwaniczna			do wyjść: tak do sieci easyNet, easyLink
Znamionowe napięcie pracy	U_e	napięcie stałe, V	24
Napięcie wejściowe		napięcie stałe, V	< 5 (I1 - I6, I9 - I10) < 8 (I7, I8, I11, I12) przy stanie „0” > 15.0 (I1 - I6, I9, I10) > 8.0 (I7, I8, I11, I12) przy stanie „1”
Prąd wejściowy przy stanie „1”			
Prąd wejściowy przy stanie 1		mA	3.3 (I1 do I6) 2.2 (I7, I8) 3.3 (I9, I10) 2.2 (I11, I12)
Czas opóźnienia		ms	znam. 0.02 (I1 - I4), znam. 0.25 (I5 - I12) (z „0” na „1”) znam. 0.02 (I1 - I4), znam. 0.25 (I5 - I12) (z „1” na „0”)
Długość przewodu		m	100 (bez ekranowania)
Moduł licznika przyrostowego			
Liczba wejść liczenia			1 (I1, I2, I3, I4)
Zakres wartości			32 bitowy
Częstotliwość zliczania		kHz	≤ 40
Kształt impulsu			Prostokąt
Wejścia liczenia			I1, I2
Wejście referencyjne			I3
Wejście przelączników referencyjnych			I4
Wejścia liczenia I1 i I2, I3 i I4			1
przesunięcie sygnału			90°
Szybkie wejścia liczenia			
Ilość			2 (I1, I2) przy 16 Bit lub 1 (I1) przy 32 Bit
Zakres wartości			16/32 Bit
Długość przewodu		m	≤ 20 (z ekranowaniem)
Częstotliwość zliczania		kHz	≤ 50
Kształt impulsu			Prostokąt

Wejścia analogowe

Ilość			4 (I7, I8, I11, I12)
Izolacja galwaniczna			do wyjść: tak do interfejsu/karty pamięci: nie
Rodzaj wejścia			Napięcie DC
zakres sygnału			0 - 10 V DC
Rozdzielczość			0.01 V analogowe 0.01 V cyfrowe 10 Bit (wartość 0 - 1023)
Impedancja wejścia		kΩ	11.2
Dokładność faktycznej wartości			
w obrębie jednego aparatu		%	± 2, (I7, I8, I11, I12) ± 0.12 V
Czas konwersji analogowo/cyfrowo		ms	każdy czas cyklu CPU
Prąd wejściowy		mA	< 1
Długość przewodu		m	≤ 30, z ekranowaniem

Wyjścia analogowe

Ilość			1
Rodzaj wyjścia			Napięcie DC
Prąd wyjściowy maks.		A	0.01
Opór obciążeniowy			1 kΩ
ochrona przed przeciążeniem i zwarcim			tak
Rozdzielczość			0.01 V DC analogowe

			10 Bit (wartość 0 - 1023) cyfrowo
Czas narastania sygnału		μs	100
Dokładność			
-25 °C - 55 °C		%	2
25°C		%	1
Czas konwersji analogowo/cyfrowo)		ms	każdy czas cyklu CPU

Wyjść tranzystorowych

Ilość			8
Znamionowe napięcie pracy	U_e	napięcie stałe, V	24
Zakres dopuszczalny	U_e		20.4 - 28.8 V DC
Tętnienia resztkowe		%	≤ 5
Prąd zasilający		mA	nom./max. 18/32 przy stanie 0 24/44 przy stanie 1
Ochrona przeciwzwarciowa			tak (Uwaga: Gdy przy nieprawidłowo połączonych biegunach napięcia zasilającego, do wyjść będzie doprowadzone napięcie 0V wzgl. GND, powstanie zwarcie)
Izolacja galwaniczna			do zasilania, wejść do karty pamięci: tak do wyjść: tak
Znamionowy prąd pracy przy stanie „1” DC na kanał	I_e	A	maks. 0,5
Test lampek bez R_v na kanał		W	5
Prąd resztkowy przy stanie „0” na kanał		mA	< 0.1
Maks. napięcie wyjściowe		V	2.5 (stan 0 przy obciążeniu zewn. < 10 MΩ) $U = U_e - 1$ V (stan 1 przy $I_e = 0.5$ A)
Ochrona przeciwzwarciowa			tak, elektronicznie (Q1 - Q4), termicznie (Q5 - Q8), (analiza odbywa się przez wejście diagnostyczne I16, I15)
Prąd wyzwalający zwarcie do $R_a \leq 10$ mΩ		A	$0.7 \leq I_e \leq 2$ na wyjście
Łączny prąd zwarcia		A	16
Szczytowy prąd zwarcia		A	32
wyłączenie termiczne			tak
maks. częstotliwość załączania przy stałym omowym obciążeniu		cykle łączenia/ godz.	40000
Wyprowadzenia mogą być przełączane równolegle			
w wypadku obciążenia omowego, obciążenia indukcyjnego z zewnętrznym układem ochronnym, kombinacja w obrębie jednej grupy			Grupa 1: od Q1 do Q4 Grupa 2: od Q5 do Q8
Liczba wyjść	max.		4
maks. całkowity prąd		A	2 (Uwaga! Wyjścia muszą być uruchamiane jednocześnie i przez taki sam czas)
Wyświetlanie stanu wyjść			Wyświetlacz LCD
Obciążenie indukcyjne zgodnie z EN 60947-5-1			
Bez zewnętrznego połączenia ochronnego			
$T_{0,95} = 1$ ms, $R = 48$ Ω, $L = 16$ mH			
Współczynnik równoczesności		g	0.25
Czas załączenia		% ED	100
maks. częstotliwość załączania $f = 0.5$ Hz (maks. ED = 50 %)		cykle łączenia	1500
DC-13, $T_{0,95} = 72$ ms, $R = 48$ Ω, $L = 1,15$ H			
Współczynnik równoczesności		g	0.25
Czas załączenia		% ED	100
maks. częstotliwość załączania $f = 0.5$ Hz (maks. ED = 50 %)		cykle łączenia	1500
$T_{0,95} = 15$ ms, $R = 48$ Ω, $L = 0,24$ H			
Współczynnik równoczesności		g	0.25
Czas załączenia		% ED	100
maks. częstotliwość załączania $f = 0.5$ Hz (maks. ED = 50 %)		cykle łączenia	1500
z zewnętrznym połączeniem ochronnym			
Współczynnik równoczesności		g	1
Czas załączenia		% ED	100

maks. częstotliwość załączania, maks. czas włączania	cykle łączenia	W zależności od układu ochronnego
Napięcie zasilania U_{Aux}		
Ochrona przeciwzwarciowa		tak (Uwaga: Gdy przy nieprawidłowo połączonych biegunach napięcia zasilającego, do wyjść będzie doprowadzone napięcie 0V wzgl. GND, powstanie zwarcie)
Izolacja galwaniczna		tak
Sieć easyNet		
Terminator magistrali (pierwsze i ostatnie urządzenie)		Wtyk EASY-NT-R (z terminatorem 120 Ω)

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	I_n	A	0
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	P_{vid}	W	0
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	P_{vid}	W	0
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	P_{vs}	W	3.4
Zdolność oddawania straty mocy	P_{ve}	W	0
Robocza temperatura otoczenia min.		$^{\circ}C$	-25
Robocza temperatura otoczenia maks.		$^{\circ}C$	55
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439			
10.2 Wytrzymałość materiałów i części			
10.2.2 Odporność na korozję			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pelzających			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji			
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Odporność na napięcie udarowe			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie			Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.13 Działanie mechaniczne			Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC (EG000024) / PLC - zestaw startowy (EC002581)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Sterowanie / Sterownik programowalny (PLC) / PLC-Kompletne systemy (ecl@ss10.0.1-27-24-22-19 [BAA707013])		
Zawiera bloki funkcyjne		Tak
Zawiera urządzenie podstawowe		Tak
Zawiera moduł płyty łączeniowej / kasety (rack)		Nie
Zawiera zasilacz		Tak
Zawiera moduł wejść analogowych		Tak
Zawiera moduł wyjść analogowych		Tak
Zawiera moduł wejść cyfrowych		Tak
Zawiera moduł wyjść cyfrowych		Tak

Zawiera moduł funkcyjny			Tak
Zawiera moduł technologiczny			Nie
Zawiera moduł komunikacyjny			Tak
Zawiera jednostkę pamięci			Tak
Zawiera moduł symulacyjny			Nie
Zawiera kabel połączeniowy			Nie
Zawiera moduł sterujący			Nie
Zawiera monitor			Nie
Zawiera aplikację programistyczną			Nie
Zawiera oprogramowanie inżynierskie			Tak
Zawiera oprogramowanie do wizualizacji			Nie
Zawiera biblioteki			Tak
Zawiera dokumentację			Tak
Zawiera inne komponenty			Tak
Preinstalowane oprogramowanie			Nie

Aprobaty

Product Standards			IEC: see Technical Data; UL508; CSA-C22.2 No. 0-M; CSA-C22.2 No. 142-M; CE marking
UL File No.			E135462
UL Category Control No.			NRAQ
CSA File No.			012528
CSA Class No.			2252-01
North America Certification			UL listed, CSA certified
Specially designed for North America			No
Current Limiting Circuit-Breaker			No
Degree of Protection			IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Wymiary

